



W.Z16.001539.01 / D161021024

OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN**Beoordeling Sloopmelding inclusief Asbestinventarisatierapport**

1. Gegevens dossier aanvraag Sloopmelding		
1.1	Dossiernummer:	W.Z16.001539.01
1.2	Datum sloopmelding:	18 januari 2016
1.3	Beoordeeld door:	5.1.2e
1.4	Datum:	2 maart 2016
1.5	Bevoegd gezag is Provincie:	Provincie Gelderland

2. Algemene gegevens dossier Sloopmelding		ja	nee	nvt
2.1	Kloppen de gegevens van de slooplocatie?	X		
2.2	Is aangegeven of het bouwwerk geheel wordt gesloopt?	X		
2.3	Is het gebouw gebouwd na 1 januari 1994 (en dus asbestvrij)? <i>Zo ja, dan hoeft hoofdstuk 4 (Asbestsloop) niet ingevuld te worden</i>		X	
2.4	Is de naam van het sloopbedrijf opgegeven? <i>Zo nee, dan moet deze minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de sloop bij de ODRN doorgegeven worden</i>		X	
2.5	Is de startdatum van de sloopwerkzaamheden opgegeven?		X	
2.6	Is er ook een omgevingsvergunning nodig ten behoeve van de activiteit slopen op grond van: het bestemmingsplan, rijksmonument, provinciaal monument, beschermd stadsgezicht, beheersverordening, voorbereidingsbesluit, gemeentelijk monument, bouwhistorie monument, stadsbeeldobject, identiteitsbepalend object? <i>Zo ja, dan moet, als de sloopmelding akkoord is, de brief "Eindbrief beoordeling sloopmelding (vergunningplichtig)" verstuurd worden</i>	X		

3. Bouwkundige sloop		ja	nee	nvt
3.1	Is er sprake van meer dan 10 m ³ sloopafval? <i>Zo nee, dan hoeft de rest van hoofdstuk 3 (Bouwkundige sloop) niet ingevuld te worden</i>	X		
3.2	Is aangegeven hoe zal worden gesloopt?		X	
3.3	Is er sprake van slooplawaaï en/of trillingshinder? <i>Zo ja, laat de betreffende rapportage(s) door bureau Geluid en/of de constructeurs toetsen</i>	X		
3.4	Is een sloopveiligheidsplan noodzakelijk? <i>Zo ja, is het sloopveiligheidsplan bij de sloopmelding ingediend?</i>	X	X	
3.5	Is er een globale inventarisatie van de aard en hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen toegevoegd?		X	

4. Asbestsloop		ja	nee	nvt
4.1	Is er sprake van reparatie- of mutatieonderhoud? <i>Zo ja, dan kan de melding worden overgedragen aan een asbestdeskundige binnen de ODRN</i>		X	
4.2	Is er een asbestinventarisatierapport type A bij de melding ingediend?	X		
Voorblad van het asbestinventarisatierapport				
4.3	Is het rapport opgesteld door een SC-540 gecertificeerd bureau?	X		
	De SCA-code van het bureau is:	07-D070126.01		
4.4	Is het rapport ouder dan 3 jaar?		X	
4.5	Heeft het rapport een projectcode?	X		
4.6	Is de uitvoerend medewerker DIA-gecertificeerd?	X		
	De DIA-code van de medewerker is:	51E-151111-410058		
Asbestinventarisatie				
4.7	Zijn alle gemelde ruimten/gebouwdelen onderzocht?		X	
4.8	Zijn de kruipruimten, buitengevels en schoorstenen (binnen en buiten) onderzocht?	X		
4.9	Is er asbest aangetroffen? <i>Zo nee, ga verder met vraag 5.1</i>	X		
4.10	Heeft het rapport een samenvatting en conclusie?	X		
4.11	Is in het rapport vermeld dat een aanvullende asbestinventarisatie type B moet worden uitgevoerd?	X		
	<i>Zo ja, is het asbestinventarisatierapport type B bij de sloopmelding ingediend?</i>		X	
4.12	Wordt in het asbestinventarisatierapport geadviseerd een nader onderzoek in te stellen naar een vermeende asbestbesmetting in één of meer ruimten?		X	
Bijlagen				
4.13	Zijn alle locaties van de asbestverdachte bronnen aangegeven?		X	
4.14	Zijn de monsters geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium?	X		
4.15	Is de risicoklassering uitgevoerd volgens het SMA-rt systeem?	X		
	Komt de projectcode daarvan overeen met de rest van de rapportage?	X		

5. Conclusie met betrekking tot de hele sloopmelding (bouwkundig en asbest)		ja	nee
3.1	Is de sloopmelding ontvankelijk?		X
3.2	Is de sloopmelding akkoord?		X
3.3	Moeten er voorwaarden in de sloopmelding worden opgenomen?	X	

Rood: sloopmelding is niet akkoord

Opmerking(en): Asbestrapportage is nog niet akkoord. Opmerkingen staan uitgewerkt in een Word bestand in Corsa. Er zijn ook nog toestemmingen nodig op gebied asbest, bestemmingsplan / Archeologie, bodem, niet gesprongen explosieven. De sloopmelding is afgewezen. Let op voor de vervolgaanvraag: E.e.a. moet ook in de technische omschrijving van het geheel aan sloopwerkzaamheden worden aangepast.