

To: 5.1.2e | Montea | 5.1.2e | @montea.com]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 11/7/2024 4:04:58 PM
Subject: RE: Tiel Midden, opmerkingen op aanvullingen
Received: Thur 11/7/2024 4:04:00 PM

Hallo 5.1.2e,
Op doorsnede BB ontbreekt de tussenlaag van 13cm, die op doorsnede AA wel staat aangegeven. Die laag bestaat uit een laag van 3cm “feines profilierungsmaterial” en 10cm “grobes abfallgranulat”.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e | 5.1.2e Vergunningen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Mariënborg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen
T 5.1.2e | E 5.1.2e | @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl



Aangesloten bij:
Omgevingsdienst NL

N.B.
*Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.
Dit is per post of via het Omgevingsloket online.*

Van: 5.1.2e | Montea
Verzonden: donderdag 7 november 2024 14:46
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e | Montea
Onderwerp: Tiel Midden, opmerkingen op aanvullingen
Beste 5.1.2e,

Naar aanleiding van ons overleg van vanochtend heb ik direct het rapport er bij gepakt. Onderstaand een uitsnede waarop doorsnede A-A en B-B op staan. Ik zie niet wat hier niet aan klopt behalve dat de opbouw van het pakket niet op B-B staat aangegeven. Kan je aangegeven wat je specifiek bedoeld?

$q_k = 50 \text{ kN/m}^2$  $q_k = 50 \text{ kN/m}^2$ 