

Gebouw nummer	Omschrijving gebouw	Emissiebron(nen)	Foto emissiebron	Bouwjaar	Emissiepunt naar buiten?	Emissiepunt	Foto emissiepunt	Emissiepunt #	Nominaal vermogen	Debiet (m3/h)	Filter (type)	Uitgestoten stoffen	NOx uitstoot gemeten	bewaking	opmerkingen
8	Ontvangstruimte	CV (HR Combi Ketel) (8.1)		2009	ja	dak		8	18,0 - 31,2	-	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	gasverbruik 3 m3/h, HR 107 ketel
10	5.1.2e	5.1.2e (Vaillant Turbomag 11-2/0) (10.1)		?	ja	dak		10	8,6-19,5	-	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	gasverbruik 2,5 m3/h
11	Verwarmingshok	CV (Remeha GAS 220 Ace 200) (11.1)		2016	ja	buitenmuur		11	200 kW	-	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	info leverancier NOx uitstaat: 25 mg/ kWh
14	Douche	CV (ATAG Q-51-S) (14.1)		2013	ja	dak		14	45,9	-	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	gasverbruik 5,23 m3/h
14	Douche	CV (ATAG Blauwe Engel S-HR 51) (14.2)		1998	ja	dak		14	45,9	-	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	gasverbruik 5,23 m3/h
17	Modelmakerij	Afzuiging		-	ja	muur		nvt		2100	Geen	dampen van harsen, ...	nee		
17	Modelmakerij	Warmwater voorziening (geiser)			ja	dak		17		-	Geen	NOx	nee	onderhoud geiser	
17	Modelmakerij	Chemicalienkast			ja	muur		17c	nvt	Natuurlijke trek	Geen	?	nvt		
18	Kantoor (eerste verdieping CV 5.1.2e perfect), 2 stuks, (18.1 en 18.2)	CV 5.1.2e perfect		1983	ja	dak		18	58	-	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	gasverbruik 7 m3/h per ketel
19	Sanitair	Geiser (Vaillant Turbomag 14-2/0) (19.1)			ja	dak		19	23,7	-	Geen	NOx	nee	onderhoud geiser	
23	Smeltbedrijf	Koepeloven		nvt	ja	Bethfilter		23	nvt		Filterzak	Stof, NOx Sox	ja	5.1.2e systeem (emissie) Filterdruk bewaking	

25	Technische dienst	Afzuiging (3 stuks)		ja	muur	25af	nvt	2100 (per stuk)	Geen	lasdampen	nee		
25	Technische dienst	Luchtverwarming (Winterwarm heater MA 35) (25.1)		1988 ja	dak		25	52 nvt	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	gasverbruik 5 m3/h
26	Technische dienst	Verwarming (DRU Heater Universum UC 20) (26.1)		1968 ja (samen met 28a)	dak		26	30 -	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	gasverbruik 3,2 m3/h
26	Technische dienst	Opslagkast olie/verf		ja	dak	26-c		Natuurlijke trek	Geen	?	nee		
27	Technische dienst	Verwarming (Winterwarm WON 59 A HL) (27.2)		1996 ja	dak	27a		64,4	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	gasverbruik 7.1 m3/h
27	Technische dienst	Warmwater voorziening (Vaillant Turbomag 375/9) (27.1)		ja	dak	27b			Geen	NOx	nee	onderhoud geiser	gasverbruik 3 m3/h
28a	Technische dienst	Verwarming (DRU Heater Universum UC 20) (28a.1)		1968 ja (samen met 26)	dak		26	30 -	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	gasverbruik 3,2 m3/h
28b	Technische dienst	Verwarming, gashaard		ja (samen met 26)			26		Geen	NOx	nee	onderhoud	gasverbruik 1,5 m3/h
30	Technische dienst	Verwarming (luchtverwarming)		1988 ja	dak		30 95 (?)	nvt	Geen	NOx	nee	onderhoud ketel	
38a	Slijperij	Slijptafels (6 stuks)		ja	 (slijptafels)	KS			7800	Patroonfilter	Stof	nee	Filterdruk bewaking
38a	Slijperij	Poetsmachine (DT17-738)		ja	 (slijptafels)	KS			7200	Patroonfilter	Stof	nee	Filterdruk bewaking

38b	Slijperij	Straalmachine		ja	38b (poetsmachine)	KP		6000 Patroonfilter	Stof	nee	Filterdruk bewaking
38b	Slijperij	Poetsmachine (DT17-738)		ja	38b (poetsmachine)	KP		12500 Patroonfilter	Stof	nee	Filterdruk bewaking
39	Vormerij	Verwarming (Winterwarm) (39.1)		ja	Dak		39	Geen	NOx	Nee	gasverbruik 4 m3/h
39	Vormerij	Ballenbaan		ja	39 (ballenbaan)		KB	34500 Filterzakken	Stof	nee	Filterdruk bewaking
39	Vormerij	Koelbaan		ja	39 (ballenbaan)		KB	10560 Filterzakken	Stof	nee	Filterdruk bewaking
39	Vormerij	Uitslagroosters		ja	BMD 2 (groot) -1		58	14400 Envelope filter	Stof	nee	Filterdruk bewaking
39	Vormerij	Uitdrukker		ja	BMD 2 (groot) -1		58	7500 Envelope filter	Stof	nee	Filterdruk bewaking
39	Vormerij	Fluesterrinne		ja	BMD 2 (groot) -1		58	17100 Envelope filter	Stof	nee	Filterdruk bewaking
39	Vormerij	Transportpannen		ja	BMD 1 (klein)		58	totaal BMD 1 35000	Envelope filter	Stof, NOx SOx	Filterdruk bewaking
39	Vormerij	Gietbaan		ja	BMD 1 (klein)		58	totaal BMD 1 35000	Envelope filter	Stof, NOx SOx	Filterdruk bewaking
39	Vormerij	Afslakplek		ja	BMD 1 (klein)		58	totaal BMD 1 35000	Envelope filter	Stof, NOx SOx	Filterdruk bewaking
39	Vormerij	Quick cup giet automaat		ja	BMD 1 (klein)		58	totaal BMD 1 35000	Envelope filter	Stof, NOx SOx	Filterdruk bewaking

39	Vormerij	Tilting frame giet automaat		ja	BMD 1 (klein)		58	totaal BMD 1 35000	Envelope filter	Stof, NOx SOx		Filterdruk bewaking		
44	Nabewerking	Verwarming (44)		ja	dak		44 95 kW	nvt		NOx	nee	onderhoud ketel		
46	Nabewerking	Verwarming (46.8)		ja	dak		46 95 kW	nvt		NOx	nee	onderhoud ketel		
48	Zandbereiding	band 310,311,312,315 en 318, oudzandbunker, bentonite waage, menger en bunker onder menger		ja	BMD 2 (groot) -2		58-BMD		26400	Envelope filter	stof	Filterdruk bewaking		
48	Zandbereiding	Oudzandkoeler, band 306, zeeftrammel, band 303, elevator en uitloop elevator		ja	BMD 2 (groot) -3		58-BMD		48660	Envelope filter	stof	Filterdruk bewaking		
49a	Compressorruimte	Verwarming (Winterwarm WSP 29 A HL) (49.1)		Ja	dak		49 32,3 kW	-	geen	Nox	nee	onderhoud ketel	gasverbruik 3,9 m3/h	
50	Zandbereiding	Verwarming (Winterwarm WSP TR 100 C) (50.1)		Ja	muur		50	110 -	geen	Nox	Nee	onderhoud ketel	gasverbruik 13 m3/h	
52	Dompelbaan	Branders droogtunnel (5 stuks)		Ja	Dak		52-droog		Geen	NOx	Ja	onderhoud	metingen Nox uitstoot Brander 1: 44 ppm Brander 2: 55 ppm Brander 3: 110 ppm Brander 4: 66 ppm Brander 5: 12 ppm	
52a	Menghok dompelbaan	Afzuiging		Ja	Dak		52	28.800	Geen	VOS	Nee	VOS boekouding		
56	Opslag	CV-ketel (ATAG S.HR 24 PB 08431) (56.1)		ja	Dak		56 23 kW	nvt	Geen	NOx	Nee	onderhoud ketel	gasverbruik 2,8 m3/h	
63	Expeditie	Verwarming (Winterwarm heater MA 40 6) (63.1)		1989 ja	dak		63.1	46,5 kW	-	-	NOx	Nee	onderhoud ketel	gasverbruik 5,5 m3/h
63	Expeditie	Verwarming (Winterwarm heater MA 40 6) (63.2)		1989 ja	dak		63.2	46,5 kW	-	-	NOx	Nee	onderhoud ketel	gasverbruik 5,5 m3/h

66a	Kernmakerij	Verwarming (Winterwarm WPA 85 I) (66a.1)		1992	ja	1.2		5.1.2e	66a1	99,5 kW	-	-	NOx	Nee	onderhoud ketel	gasverbruik 11 m3/h
66a	Kernmakerij	Verwarming (Winterwarm WPA 85 I) (66a.2)		1992	ja	Dak			66a2	99,5 kW	-	-	NOx	Nee	onderhoud ketel	gasverbruik 11 m3/h
66a	Kernmakerij	Afzuigkappen (2 stuks)			ja	Kenemer			66ken	-	9.000 (per kap)		VOS	nvt	VOS boekouding	1 van de kappen is afgekoppeld
66a	Kernmakerij	Kernschietmachines			ja	Arasin			66gas		18.000	Gaswasser	Amines	nee, wel amines	Analyse chemicalien Niveaubewaking vloeistof	
66c	Modellen opslag kernmakerij	Verwarming (Winterwarm WPA 85 I) (66c.1)		1992	ja	Dak			66c	99,5 kW	-	-	NOx	Nee	onderhoud ketel	gasverbruik 11 m3/h