

Prestatie indicator voor garantie	Eenheid	Rand-voorwaarde	Gegarandeerde waarde
De minimale warmtelevering aan SV net	MWth	Tussen 85°C-125°C leverings-temperatuur, op terminal point	11
6) Minimum warmtelevering aan Allgaier (noot 3 en 4)			
De minimale warmtelevering aan de Allgaier	MWth	garantiemeting op levering aan warmte-wisselaars	5,7
7) Maximale emissies bij biomassa vergunning (noot 5)			
Zwavel dioxide	mg/Nm3		200
Stikstofoxiden	mg/Nm3	Jaar-gemiddelde	30
Totaal stof	mg/Nm3		5
8) Maximale emissies bij b-hout en/of papierslib vergunning (noot 5 en 6)			
Stikstofoxiden	mg/Nm3	Jaar-gemiddelde	30
Overige emissie eisen later overeen te komen bij uitbreiding tot "volledige afvalverbrandingscentrale" om papierslib en/of b-hout te verstoren.			
9) Beschikbaarheid			
Gegarandeerde beschikbaarheid – Het aantal uren dat de BEC beschikbaar is gedurende de Beschikbaarheidstest, zoals gedefinieerd in Bijlage 9.	Uren	16 gew% as (droge basis - scrip + chips)	3950 (=90%)
10) Eigenverbruik van BEC (noot 7)			
Het gegarandeerde totale eigenverbruik van de BEC bij aanvang op biomassa incl. circulatiepomp die koelwater door stoomcondensor pompt	kWe	4 uur gemiddelde Case B winter	350

Noot 1: Uitgaand dat minimale warmtelevering aan de Allgaier 3,6MWt (condities: 0°C buitenlucht, 90% RV en 152.000 kg/h lucht) is op de terminal points van de warmtelevering met een flexibel 7,5MWt geleverd kan worden. Indien de vraag minder is dan zal