



dimensioneringsplan

opdrachtgever:

5.1.2e

Schaarweg 2a
7134 PK Vragender

locatie:

Schaarweg 2a
7134 PK Vragender

datum:

24-06-08

chemische luchtwassers (95 %) op stal G, nieuwe deel (+ bestaand).

centraal afzuigkanaal	aantal	ventilatie m ³ /uur/dier	Gelijktijdigheid (variatie in gewicht)	m ³ /uur	oppervlakte kanaal m ² minimaal*	werkelijk
vleesvarkens	2340	70	85%	139.230	12,89	
totaal	2.340			139.230	12,9	19,2

* volgens wetgeving: 1 cm² oppervlakte centraal afzuig kanaal per m³ ventilatielucht

Conclusie:

Het oppervlakte van het luchtkanaal is ruim voldoende. Nodig is 12,9 m², werkelijk wordt deze 19,2 m².

LTO Vastgoed

Bouwadvies en -begeleiding

5.1.2e