

Algemeen

1. Toezegging / toelichting verkrijgen van Engie en Prins Milieu Consultancy over de tussentijdse actualisatie 2011. Deze is noodzakelijk voor de afhandeling van de sloopmeldingen.
2. In de rapportage van prins Milieu staat aangegeven dat de risicoclassificering nader in kaart dient te worden gebracht. Een toelichting daarop van Engie is gewenst.
3. Engie zal moeten aangeven wanneer zij de vereiste wijzigingen in de huidige risicoclassificatie zullen doorvoeren, als gevolg van de wijzigingen in de asbestregelgeving per 1 januari 2017. Vast staat dat de huidige risicoclassificatie voor de aanbesteding en de uitvoering van de asbestverwijderingswerkzaamheden niet gebruikt kan worden, gezien de startdatum medio 2017.
4. De daken van de gebouwen zijn in de asbestinventarisatie niet meegenomen. Die rapportages zullen nog overlegd moeten worden.
5. De ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet dient bij de sloopmeldingen te worden gevoegd.

Per Zone

Zone 1:

- geen aanvullende opmerkingen

Zone 2:

- geen aanvullende opmerkingen

Zone 3:

- Lot 15 is niet onderzocht in het kader van de asbestinventarisatie. Als het gebouw van voor 1994 is, dan zal alsnog een asbestinventarisatierapportage type A moeten worden gemaakt, indien het van 1994 of later is dan zal dat in de stukken vastgelegd moeten worden.

Zone 4:

- Lot 14 (bezinkbekkens), lot 45 (trafotuin) en lot 46 (3 hoogspanningsmasten) zijn niet onderzocht in het kader van de asbestinventarisatie. Als deze bouwwerken van voor 1994 zijn, dan zal alsnog een asbestinventarisatierapportage type A moeten worden gemaakt, indien het van 1994 of later is dan zal dat in de stukken vastgelegd moeten worden.

Zone 5:

- Lot 40 bevat een ondergrondse propaangastank. Er wordt aangegeven dat deze ondergrondse tank gaat worden verwijderd. Dat betekent dat in dit dossier dieper dan 0,30m onder maaiveld zal worden gegraven. De ingediende stukken moeten daar helderheid over (gaan) verschaffen, tevens zal onderzocht moeten worden of dit consequenties heeft voor bodem(verontreiniging), archeologie en NGE. De betreffende rapportages en de aanvraag dienen aangepast te worden naar aanleiding van de ondergrondse sloop. Ook zal gekeken moeten worden of er ten behoeve van propaangastank nog een asbestinventarisatierapport moet worden opgesteld.

Zone 6:

- geen opmerkingen

Zone 7:

- geen opmerkingen

Zone 8:

- Uit de rapportage van Prins Milieu Consultancy blijkt dat er ten behoeve van de schoorsteen nog

aanvullend én mogelijk destructief onderzoek noodzakelijk was, omdat de schoorsteen nog in bedrijf was. Uit de bij het stuk gevoegde gegevens per lotnummer blijkt dat voor de schoorsteen later (2015) nog een asbestinventarisatie is gedaan. Deze stukken behoren bij de sloopmelding te zitten, zodra daar de beschikking over is wordt e.e.a. beoordeeld.