




Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Schotte B.V.
T.a.v. de directie
Postbus 118
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

Datum
8 februari 2019

Ons kenmerk
OD20 /
W.Z17.101875.02 /
D190083287

Contactpersoon
5.1.2e

Onderwerp
Inspectiebrief controle 30-01-2019

Datum uw brief

Telefoonnummer
024 - 5.1.2e

Adres
Hollandiaweg 11 te Nijmegen

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

Op 30 januari 2019 heeft een medewerker, 5.1.2e van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen een controle uitgevoerd op het slooproject gelegen aan de Hollandiaweg 11 te Nijmegen. Naar aanleiding van deze controle heeft er dezelfde dag nog een controle plaatsgevonden waarnaast 5.1.2e ook 5.1.2e en 5.1.2e van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen aanwezig waren. De 5.1.2e is als Buitengewoon opsporingsambtenaar betrokken bij deze zaak.

Voor aanvang van de eerste controle heeft er op locatie eerst een gesprek plaatsgevonden tussen medewerkers van Schotte BV, Engie en 5.1.2e Tijdens dit gesprek is een rapportage besproken die opgesteld was door een Hoger veiligheidskundige met betrekking tot het op hoogte verwijderen van galbestos gevelbeplating.

Deze brief richt zich alleen op onze bevindingen tijdens beide controles.

Bevindingen/overtredingen

Tijdens de controle is het volgende geconstateerd:

- Tussen het gebroken puin, afkomstig uit een mobiele breek installatie, zit filtermateriaal wat afkomstig is uit de filters van het gesloopte demi-gebouw. Dit materiaal was eerst opgeslagen in containers. Dit filtermateriaal is ook op en in de bodem aangetroffen rondom de locatie waar de mobiele breekinstallatie heeft gestaan.
- Op het terrein staan meerder ibc's met coolant opgeslagen zonder dat er bodem beschermende maatregelen zijn genomen.
- Achter zone 6 liggen machines, motoren, delen van industriële installaties, etc waar olie, vet en bodembedreigende vloeistoffen uitlopen

Omdat er mogelijk sprake was van overtredingen met een mobiele breekinstallatie, er overtredingen zijn geconstateerd van de wet- en regelgeving rondom afvalstoffen en er sprake is van bodembedreigende handelingen heeft 5.1.2e zijn collega's ingelicht die specifiek toezichthouden op de naleving van de wet- en regelgeving rondom mobiel breken, afvalstoffen en bodem.

In de middag heeft er daarom nogmaals een controle plaatsgevonden op de projectlocatie. Tijdens deze controle zijn de eerder geconstateerde overtredingen geverifieerd en vastgesteld. Tijdens de controle zijn meerdere foto's gemaakt.

Vervolg

Met betrekking tot de geconstateerde overtredingen van de wet- en regelgeving rondom afvalstoffen (het filtermateriaal tussen het gebroken puin en tussen het puin in de tweetal zeecontainers) is een apart handhavingstraject opgestart. U ontvangt hierover separaat een brief last onder dwangsom (handhavingsbesluit).

De opslag van bodembedreigende vloeistoffen, zoals de geconstateerde coolant, moet gebeuren in daartoe geschikte voorzieningen. Wij verwachten dat u hiervoor direct maatregelen neemt. Bij de eerst volgende controle zal hierop gecontroleerd worden.

Het demonteren van machines, motoren, delen van industriële installaties, etc waar olie, vet, bodembedreigende vloeistoffen of andere bodembedreigende materialen in aanwezig kunnen zijn dient te gebeuren boven een bodembeschermende voorziening. Wij verwachten dat u hiervoor direct maatregelen neemt. Bij de eerst volgende controle zal hierop gecontroleerd worden.

Naleven bouw- en milieu wet- en regelgeving

Als sloopbedrijf houdt u zich bedrijfsmatig bezig met het slopen, ontmantelen en demonteren van al dan niet industriële gebouwen. Daarnaast beschikt u volgens uw website over de nodige certificaten waaronder de ISO 14001 – milieu en BRL SVMS 007 Veilig en Milieukundig Slopen. Wij merken u, op het gebied van slopen, dan ook aan als een professionele partij. Van Professionele gecertificeerde partijen verwachten wij dat ze kennis hebben van de relevante wet- en regelgeving rondom slopen, asbest, afvalstoffen, bodem, het milieu etc. en deze wet- en regelgeving ook naleeft.

Informatie

Ik hoop u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd. Met nadere vragen kunt u contact opnemen met **5.1.2e** medewerkers van de ODRN, bereikbaar onder telefoonnummer 024 **5.1.2e**

Hoogachtend,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
namens deze:

5.1.2e Directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Afschrift(en)

Een afschrift van deze brief is gestuurd naar:
ENGIE Energie Nederland N.V.

5.1.2e
Hollandiaweg 11
6541 BL NIJMEGEN