

Intake door Omgevingsloket

Nr. Omgevingsloket + initialen intaker :

MELDING BINNENGEKOMEN:

d.d. + wijze melding :

Tijdstip :

GEGEVENS BEDRIJF:

Naam : ENGIE Centrale Gelderland

Adres : Hollandiaweg 11

Plaats : Nijmegen

Naam contactpersoon : 5.1.2e

Telefoonnummer : 5.1.2e

TYPE MELDING : overig

Overig namelijk : De bakenverlichting is als gevolg van een storing niet zichtbaar

WINDRICHTING : Maak een keuze . . .

WINDSNELHEID : m.s.

TE STELLEN VRAGEN AAN CONTACTPERSOON BEDRIJF:

1. Wat is er gebeurd bij het bedrijf? Door een onbekende oorzaak is de bakenverlichting in de schoorsteen van de centrale uitgevallen
2. Wanneer is het begonnen of verwacht men dat het gaat beginnen? d.d. 4-05-2018 om uur.
3. Wanneer is het beëindigd of wanneer verwacht men te eindigen? d.d. 19-05-2018 om uur.
4. Wat zijn de gevolgen op het bedrijfsterrein? Wat zijn de gevolgen buiten het bedrijfsterrein?
Om welke stoffen gaat het?
Lucht : buiten/binnen bedrijfsterrein? Maak een keuze . . . Gevolg: nvt
Bodem : buiten/binnen bedrijfsterrein? Maak een keuze . . . Gevolg: nvt
Water : buiten/binnen bedrijfsterrein? Maak een keuze . . . Gevolg: nvt
Overig, bijv. explosie: nvt

Geen gevolgen: Waarom zijn er geen gevolgen voor de omgeving? Bij donkere weeromstandigheden en of mist is de schoorsteen niet zichtbaar voor eventueel laagvliegend verkeer zoals bv trauma helikopter

5. Wat was de oorzaak van de storing? waarschijnlijk kortsluiting. dit wordt zsm onderzocht.

6. Welke maatregelen zijn getroffen door het bedrijf (bijv. inschakelen bedrijfsbrandweer of lokale brandweer, bij

doc. \\sdmn01.sirius.infra.com\DP01_data\UserProfiles\ZWL\IHB453\Documents\0000 Tauw metingen\03 metingen BvA - JC - KBN2\BvA 1ste helft - JC - KBN2 2013\2013-03-22 melding Provincie uitvoeren JC - KBN2 - Bva.docx

stilleggen bedrijf: welke acties zijn door bedrijf zelf genomen)? nvt

7. Wie heeft men verder nog geïnformeerd over de melding? Deze storing is telefonisch door **5.1.2e** van ENGIE gemeld bij de gemeente en is ook telefonisch doorgegeven aan de luchtverkeersleiding (LVNL) tel: 020 **5.1.2e**

Acties Omgevingsloket:

Melding doorgegeven aan toezichthouder: d.d. om uur.

Telefonisch doorgegeven of alleen per e-mail? Maak een keuze . . .

Afhandelend toezichthouder:

Afdeling inrichting:

Ingevoerd in S@men aankondigingen: Maak een keuze . . . d.d. om uur.

Afhandeling door toezichthouder

Is er nadere actie nodig om deze bedrijfsmelding af te handelen?

Maak een keuze . . .

Bij ja, nadere actie nodig:

- 1] Voer de bedrijfsmelding op in MPM
- 2] Sla het formulier tijdelijk op op de harde schijf
- 3] Registreer hier het MPM nr.
- 4] Zend het opgeslagen formulier per e-mail retour naar het Omgevingsloket (omgevingsloket@prv.gelderland.nl)
- 5] Vervolg de procedure in MPM en werkt evt. het logboek bij

Bij nee, geen nadere actie nodig:

- 1] Betreft het een ongewoon voorval waar op dit moment geen actie op nodig is? Zoals bijvoorbeeld aangekondigde werkzaamheden of een brandweeroefening? Maak een keuze . . .
- 2] Sla het formulier tijdelijk op op de harde schijf
- 3] Zend het formulier per e-mail retour naar het Omgevingsloket (omgevingsloket@prv.gelderland.nl)

Ruimte voor opmerkingen: