

Ontruimingsplan Sloopcentrale Engie Nijmegen Gelderland



Inhoud

Inleiding	2
Brand	3
Ongeval.....	4
Ongeval Reddingactie op hoogte en/ of met Personenhijsbak vanuit kraan	5
Ongeval TRA Reddingsactie op hoogte en/ of met Personenhijsbak vanuit kraan.....	6
Ongevalsprocedure hoogte redding personen uit Torenkranen.....	7
Ongeval Te hoge damp of gas concentraties.....	8
Ongeval Lekkage gevaarlijke stoffen (Bijv.: Olie en bijtende vloeistoffen e.d.).....	9
Nood Telefoonnummers.....	10

Inleiding

Dit calamiteiten en ontruimingsplan is afgeleid van het Plan van Aanpak 2.2. wat is gelinkt aan het VGM Plan Schotte.

In dit plan is het gebruik van een Personenhijsbak apart beschreven omdat het in het huidige calamiteiten en ontruimingsplan niet specifiek beschreven is om vanuit een dergelijke situatie een reddingsactie uit te voeren.

Omdat deze manier van ontruimen meer specialisme vraagt van alle betrokken partijen, is het noodzakelijk om deze focuspunten apart te beschrijven en alle betrokken partijen van te voren over deze specifieke wijze te informeren.

Omdat er personen in de hijswerkbak gehesen zullen worden en daardoor een activiteit op hoogte is, is er een aangepast TRA opgesteld en toegevoegd aan dit plan.

Alle partijen die gemoeid zijn met de calamiteit en/ of ontruiming dienen op de hoogte te zijn van dit plan en ook de competenties te bezitten om de reddingactie uit te kunnen voeren.

Noodvoorzieningen/ middelen

Op de werk/ slooplocatie zijn de volgende noodvoorzieningen/ middelen aanwezig:

- EHBO middelen
- Brancards
- AED
- Oogspoel flessen
- Blusmiddelen (watergevulde FIBC tanks, brandblussers, branddekens)
- Communicatie middelen (portofoon, GSM, ontruiming pager)
- Vluchtweg signaleringssymbolen (Deze worden accuraat gehouden gedurende de sloop)
- BHV Alarmkaarten

Informeren werknemers

- Middels regelmatige gehouden Tool box werknemers informeren en bewust houden
- Persoonlijke alarm/ geruststel kaartjes
- Werknemers dienen aan te geven wanneer ze zich niet 100% fit/ oké voelen
- Housekeeping om vluchtroutes vrij te houden

Noodvoorzieningen/ middelen Lift

- BHV Alarmkaart
- Communicatie (Nood gsm)
- Zaklamp (Dynamo)
- EHBO kist (Elke verdieping lift)
- Oogspoel fles (Elke verdieping lift)
- Brandblusser (Elke verdieping lift)

Calamiteiten en Ontruiming

Brand

<u>U ontdekt brand</u>	<u>Hoe te handelen?</u>
	Beëindig alle werkzaamheden
	Brand melden aan portier portofoon of 088-769 22 22 Hulpdiensten en brandweer (intern of 112)
	1e poging om vuur te doven. Geen risico's nemen.
	Mogelijke brandbare en/of obstakels bij brandhaard verwijderen
	Alle ontstekingsbronnen uitschakelen
	Bij het niet kunnen beheersen van de brand, iedereen waarschuwen en naar verzamelpunt verwijzen
	Alleen de aangegeven vlucht routes gebruiken. Nooit bij een brand lift als vluchtweg gebruiken!
	Bij verzamelplaats alle aanwezigen tellen en controleren op juiste aantallen
	Iedereen blijft bij elkaar op de verzamelplaats
	Alle vergunningen worden ingetrokken, wacht op verdere instructies

Calamiteiten en Ontruiming

Ongeval

<u>U ontdekt ongeval</u>	<u>Hoe te handelen?</u>
	Beëindig alle werkzaamheden
	Ongeval melden aan portier portofoon of 088-769 22 22 Hulpdiensten en brandweer (intern of 112)
	Gewonden immobiliseren (indien noodzakelijk)
	Eerste hulp toe dienen (BHV er)
	Bij slachtoffer blijven en praten tot hulpdiensten gearriveerd zijn
	Iedereen gepaste afstand houden
<u>Aan- afvoer route hulpdiensten</u>	Aan en afvoer route voor hulpdiensten vrij maken en houden
	Aan- afvoer routes: 1 Lift, 3 trappentorens, Personenhijsbak met brancard via opgestelde hijskraan
	Hulpdiensten opvangen bij Engie portiersloge en begeleiden naar plaats ongeval
	Volg aanwijzingen op van de BHV en hulpdiensten, deze kiezen de meest geschikte afvoer route
	Indien nodig alle aanwezigen verzamelen op de aangewezen verzamelplaats (Bij Engie portiersloge)
	Iedereen blijft bij elkaar op de verzamelplaats na algehele ontruiming
	Bij algehele ontruiming alle vergunningen worden ingetrokken, wacht op verdere instructies
	Nabestaanden informeren
	Evaluatie met getuigen en betrokkenen
	Aanbieden slachtofferhulp voor getuigen en betrokkenen

Ongeval

<u>U ontdekt ongeval</u>	<u>Hoe te handelen?</u>
<u>Reddingactie op hoogte en/ of met Personenhijswerkbak vanuit kraan</u>	Ongeval melden aan portier portofoon of 088-769 22 22 Hulpdiensten en brandweer (intern of 112)
	Harde brancard in personenhijsbak voor evacuatie van slachtoffer kan vanaf dak (Na verwijderd dak op bovendeck ketel constructie) en een lager gelegen Noord bordes van de Centrale
	Meerdere personenhijsbak bij de kraan aanwezig
	Schotte personeel geven assistentie bij personenhijsbak
	Hard kunststof brancard aanwezig
	Gekwalificeerde personen in de personenbak die bekwaam zijn met werken en op hoogte Van te voren met iedereen communiceren (Ambulance, Brandweer etc.)
	Communicatie middelen aanwezig t.b.v. Kraanmachinist en Hulpdiensten c.q. assistent operator persoonshijsbak
	Aan – en afvoer route voor hulpdiensten vrij maken en houden op de desbetreffende verdieping maar ook op de begane grond
	Hulpdiensten assisteren naar plaats van ongeval en tevens terug begeleiden naar Personenhijsbak en assisteren bij bediening persoonshijsbak

Ongeval

TRA Reddingsactie op hoogte en/ of met Personenhijswerkbak vanuit kraan

<u>TRA Afvoer op hoogte en/ of met Personenhijsbak vanuit kraan</u>			Omschrijving taak: Personen vervoer op hoogte met personenhijsbak vanuit i.c.m. kraan	
Opgesteld door (Functie)	Naam		Paraaf gezien	Akkoord uitvoerende leidinggevende Naam: Paraaf: Origineel beschikbaar bij: Kopie op het werk: Ja / Nee
Veiligheidskundige	Z. in 't Veen			
Uitvoerder/ Voorman				
Kam- coördinator				
Taakstap of Activiteit	Gevaar	Beheersmaatregelen	Actie uitgevoerd door:	Paraaf:
Brancard boven gereed hebben liggen	Verkeerde brancard gereed hebben	Juiste brancard boven gereed hebben (kuipbrancard versie)	Schotte medewerkers en HSE	
Personenbak aan kraanhaak bevestigen	Niet op juiste wijze bevestigen	Geïnstreerde seingever of Rigger bevestigd kraanhaak	Geïnstreerde Seingever/ Rigger	
Communicatie tussen Kraanmachinist en mensen in Hijswerkbak	Verkeerde signalen en/ of onduidelijkheid tussen Seingever en Kraanmachinist	Gebruik van duidelijke handsignalen Radio contact	Geïnstreerde Seingever Kraan machinist	
Meer dan 2 personen in de personen hijswerkbak	Meer gewicht dan capaciteit personenhijsbak	Juiste Personenhijswerkbak gebruiken	Schotte en HSE	
Externe Hulpdiensten in bak	Geen ervaring en/ of hoogtevrees	Externe hulpdiensten vooraf inlichten/ instrueren	Schotte en HSE	
Uit en in stappen op hoogte	Valgevaar	Pas uitstappen nadat Personenhijsbak stabiel staat	Passagiers Personenhijsbak Schotte	

Ongeval

Ongevalsprocedure hoogte redding personen uit Torenkranen

<u>1.</u>	<u>Zorg voor de veiligheid van:</u> Jezelf! Probeer niet zelf het (gewonde) slachtoffer op de giek te trekken of door Kooiladder U brengt u zelf in gevaar en zonder hulpmiddelen is dit bijna onmogelijk
<u>2</u>	<u>Controleer het bewustzijn:</u> Houd het slachtoffer (indien bij bewustzijn) op de hoogte van uw handelen en probeer het slachtoffer indien mogelijk stabiel te krijgen
<u>3</u>	<u>Bel een van de gespecialiseerde hoogte reddingsteams van de brandweer via 112 en geef de volgende informatie door:</u> Vermeld uw naam, de locatie van het ongeval en uw telefoonnummer Geef aan dat het om een hoogte redding uit een torenkraan gaat op ongeveer 100 m Geef aan om hoeveel slachtoffers het gaat Geef aan of het slachtoffer bij bewustzijn is en/ of gewond Geef een zeer beknopt uitleg van de situatie ter plaatse (bouwwerk, bereikbaarheid, is landing met helikopter al dan niet mogelijk op locatie etc.)
<u>4</u>	<u>Bel familie/ naasten van slachtoffer en geef het ongeval door</u> Naam: _____ Tel: _____
<u>5</u>	<u>Zorg ervoor dat de hulpdiensten snel bij de ongevalsplek kunnen komen</u> Hulpdiensten opvangen bij Engie portiersloge en begeleiden naar plaats ongeval Engie Centrale Gelderland Hollandiaweg 11 6541 BE Nijmegen
<u>6</u>	<u>Voor meer informatie over het specialisme hoogteredding van de VRU kunt u contact opnemen met:</u> Veiligheidsregio Utrecht Directie Veiligheidszorg Afdeling Paraatheid & Meldkamer Tel: 088 - 878 13 15 E-mail: paraatheid@vru.nl

Ongeval

Te hoge gas of dampconcentraties

<u>U ontdekt te hoge gas of dampconcentratie</u>	<u>Hoe te handelen?</u>
	Beëindig alle werkzaamheden en breng u zelf in veiligheid
	Concentratie melden aan portier portofoon of 088-769 22 22 Hulpdiensten en brandweer (intern of 112)
	Blusmiddelen in de aanslag houden. Geen risico's nemen
	Eigen ontstekingsbronnen uitschakelen
	Indien mogelijk locatie ventileren
	Bij het niet kunnen beheersen van de gas/ dampconcentratie, iedereen waarschuwen en naar verzamelpunt verwijzen
	Alleen de aangegeven vlucht routes gebruiken. Nooit bij een gas/ damp concentratie de lift als vluchtweg gebruiken!
	Bij verzamelplaats alle aanwezigen tellen en controleren op juiste aantallen
	Iedereen blijft bij elkaar op de verzamelplaats
	Alle vergunningen worden ingetrokken, wacht op verdere instructies
	Hulpdiensten opvangen bij Engie portiersloge en begeleiden naar plaats incident
	Wacht op verdere instructies van de hulpdiensten

Lekkage gevaarlijke stoffen (bijv.: olie, bijtende vloeistoffen e.d.)

<u>U ontdekt lekkage</u>	<u>Hoe te handelen?</u>
	Beëindig alle werkzaamheden
	Lekkage melden aan portier portofoon of 088-769 22 22 Hulpdiensten en brandweer (intern of 112)
	Blusmiddelen in de aanslag houden. Geen risico's nemen
	Mogelijke brandbare en/of obstakels bij lekkage verwijderen
	Alle ontstekingsbronnen uitschakelen
	1 ^e poging om lekkage in te dammen, Geen risico's nemen
	Bij het niet kunnen beheersen van lekkage, Iedereen waarschuwen en naar verzamelpunt verwijzen
	Alleen de aangegeven vlucht routes gebruiken. Nooit bij een lekkage de lift als vluchtweg gebruiken!
	Bij verzamelplaats alle aanwezigen tellen en controleren op juiste aantallen
	Iedereen blijft bij elkaar op de verzamelplaats
	Alle vergunningen worden ingetrokken, wacht op verdere instructies
	Hulpdiensten opvangen bij Engie portiersloge en begeleiden naar plaats incident
	Wacht op verdere instructies van de hulpdiensten

Nood telefoonnummers



Project Sloop Centrale Gelderland



Bij brand of ongeval:

- Gebruik bij het melden van een brand of ongeval:
 - De portofoon (alleen voor toezichthouders/IVV-er van ENGIE en of uitvoerder contractant).
 - Ben u niet in het bezit van een portofoon, bel dan via portier Eems 088-769 22 22
- Vermeld bij een brand of ongeval:
 - Uw naam en telefoonnummer
 - De locatie en plaats van de brand of het ongeval
 - De aard en ernst van een brand of het ongeval
 - Het aantal slachtoffers
 - EHBO, ambulance, brandweer en of politie gewenst.
- BHV-organisatie Engie:
 - BHV-coördinator: 5.1.2e (06 5.1.2e
 - BHV-ers: 5.1.2e (06 5.1.2e
 - 5.1.2e (06 5.1.2e
- BHV-organisatie Schotte:
 - BHV-coördinator: 5.1.2e (06 5.1.2e
 - BHV-ers: 5.1.2e (06 5.1.2e
 - 5.1.2e 06 5.1.2e
- Verzamelplaats: Toegangszijde portiersloge



