

Van: [REDACTED]@odrn.nl>

Verzonden: 24-10-2022 09:58

Aan: [REDACTED]@odrn.nl>

Onderwerp: FW: Electrabel

Hoi [REDACTED]

Ter informatie. Deze mail is ook al doorgestuurd naar [REDACTED]

Groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@odra.nl>

Verzonden: maandag 24 oktober 2022 09:52

Aan: [REDACTED]@odrn.nl>

Onderwerp: FW: Electrabel

Hallo [REDACTED]

Net met het lab gebeld. Dioxine meting is nog niet geanalyseerd. Maar PAK resultaten zijn wel binnen en die zijn ook hoog. En van het monster dat ik heb opgestuurd voor de laatste metaal analyse is zeer waarschijnlijk nog ongeveer een 0,9 gram over, bij het lab wordt nu nagezocht waar het restant is. Maar dit zou denk ik voldoende moeten zijn voor het meten van eventuele straling. Als het gevonden wordt haal ik het weer op. NB na wat googlen kan je ook wel vinden dat er radioactieve stoffen, van nature aanwezig in kolen, kunnen ophopen in de ketelwand. [Vergunning voor kolencentrale RWE Eemshaven voor natuurlijke radioactieve stoffen in de ketelwand | Nieuwsbericht | Autoriteit NVS](#) .

Groeten [REDACTED]