

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odrn.nl>

Verzonden: 10-02-2022 17:26

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odrn.nl>

CC: [REDACTED] (ODRN) [REDACTED]@odrn.nl>

Onderwerp: RE: Brand in container Hollandiaweg 11

Beste [REDACTED]

Dank voor je bericht. [REDACTED] is niet ziek, maar vanwege andere redenen deze week beperkt bereikbaar.

Als ik vragen krijg, ben ik op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odrn.nl>

Verzonden: woensdag 9 februari 2022 14:43

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odrn.nl>

CC: [REDACTED] (ODRN) <[REDACTED]@odrn.nl>

Onderwerp: FW: Brand in container Hollandiaweg 11

Hoi [REDACTED]

Zojuist kreeg ik een telefoontje van [REDACTED] van Engie, en nu deze e-mail. Blijkbaar is er een brandje geweest met veel zwarte rook op het terrein van de electriciteitscentrale.

E.e.a. is geblust en zonder grote gevolgen. Ik meld het even door omdat men [REDACTED] wel heeft geprobeerd te benaderen, maar ik weet dat hij ziek is.

Groet,

[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]@engie.com [REDACTED]@engie.com>

Verzonden: woensdag 9 februari 2022 14:37

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odrn.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@odrn.nl>

Onderwerp: Brand in container

[REDACTED]

Ik heb je gebeld maar je was waarschijnlijk druk.

We hebben vanmiddag rond 14:15 uur een brand gehad in een container waar polyester leidingen in lagen opgeslagen.

De brand is ontstaan doordat men naast de container een stuk staal aan het snijden was waarbij een vonkenregen in de container is terecht gekomen.

De brand is door B&M zelf geblust.

Mocht je klachten ontvangen weet je er al iets van. Een incidenten rapport zal door B&M opgesteld worden.

T.z.t. zal ik dit met je delen.

Met vriendelijke groet, kind regards, bien à vous,


  

ENGIE THERMAL Europe

European Maintenance Support EMS

@engie.com <mailto:@engie.com>

Tel : +31 88 

GSM : +31 6 

<<http://www.engie.com/>>

European

Maintenane

Support

<<https://www.engie.com/en/businesses/energy-services/european-maintenance-support/>>

engie.com

Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle
Postbus 10087, 8000 GB Zwolle

Please consider the environment before printing this document.

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/>