

Van: [redacted]@odrn.nl>

Verzonden: 25-09-2020 10:28

Aan: [redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: Gebruik explosieven voor sloop energiecentrale Engie

Hoi [redacted]

Bijgaand mijn notitie. Ik stuur aanvullend nog een e-mail van Engie door naar je.

Groet,

[redacted]

Op 14 augustus is een sloopmelding ingekomen van Engie met betrekking tot het hervatten van de sloop van de energiecentrale. Engie wil, omdat men met een nieuwe aannemer een contract gaat afsluiten, de resterende sloop middels een nieuwe sloopmelding vastleggen. Er wordt een nieuwe overeenkomst gesloten en ook de onderliggende gegevens zijn anders dan eerder overlegd.

Uitgangspunt voor het afgeven van een akkoord op de sloopmelding is dat men zelf tijdig de vereiste gegevens overlegt aan de ODRN op het gebied van bouwveiligheid, asbest en de afvoer van sloopmaterialen. Gezien de grootte van het werk is dat vooraf niet allemaal vast te leggen, de gekozen systematiek sluit aan bij de werkwijze van de eerder ingediende sloopmeldingen voor sloop van de centrale.

Vervolgens is met Engie contact geweest om de aanvraag zodanig aan te vullen dat de sloopmelding afgegeven kan worden. Aanvullende gegevens met betrekking tot de sloopplaatsinrichting, asbest en nog te overleggen stukken zijn nog noodzakelijk om een positief bericht op de sloopmelding af te geven. Uit het onderling contact is duidelijk geworden dat men deels wil gaan slopen door het toepassen van explosieven. Ik heb daar intern overleg over gevoerd met de bouwinspecteur,



Wij hebben vastgesteld dat het toepassen van explosieven consequenties heeft op het gebied van geluid, stof, trillingen en bouwveiligheid in het algemeen. Omdat er niet vaak op deze manier wordt gewerkt zal e.e.a. ook de nodige belangstelling van de media met zich meebrengen. Tegelijkertijd is ook de kennis met betrekking tot het toepassen van explosieven bij de ODRN zeer beperkt, om een dergelijke sloop adequaat te kunnen begeleiden zal extern expertise ingehuurd moeten worden.

Om een beeld te krijgen van de aanpak die men voorstaat is afgelopen woensdag 23 september door de beoogde Engelse aannemer (Brown & Mason, gevestigd te Dartford, Engeland) een toelichting gegeven op de werkwijze die zij normaliter hanteren. Uit de toelichting is het volgende duidelijk geworden:

- men heeft, vooral in Engeland, ruime ervaring met het ontmantelen van energiecentrales
- het is de bedoeling om door middel van 3 a 4 explosies het grootste deel van de centrale te slopen, waaronder de schoorsteen. Het gaat om betonconstructies en staalconstructies
- men is zich bewust dat e.e.a. consequenties heeft voor de omgeving en er zal een draaiboek worden opgesteld om e.e.a. te monitoren.
- het is de bedoeling om te starten met een relatief kleine explosie, om te laten zien hoe men te werk gaat.
- er worden een tweetal voorbeeld-draaiboeken overlegd, zodat de ODRN inzicht kan krijgen in de werkmethode.
- zowel de aannemer als Engie is zich bewust van de impact en men wil binnen een week of twee een communicatietraject op gaan starten.
- Engie communiceert met gemeente Nijmegen, gemeente Beuningen en provincie Gelderland (woensdagavond heb ik een overzicht ontvangen van hoe e.e.a. is gestructureerd, deze mail stuur ik separaat van deze notitie)

Conclusie: In principe zou aan Engie een sloopmelding kunnen worden afgegeven, mits zij zich verplichten om in het sloopproces de juiste gegevens op het juiste moment ter goedkeuring overleggen. Echter, door de toepassing van explosieven zal externe expertise nodig zijn om de consequenties ten aanzien van bouwveiligheid en mogelijke schade aan de omgeving in beeld te brengen. Ook zal eerst een afstemming op bestuurlijk niveau moeten plaatsvinden.

NB. Er is reeds eerder toestemming gevraagd om explosieven te gebruiken ten behoeve van de energiecentrale.  van de gemeente Nijmegen is daar bij betrokken geweest. Maandag is zij weer bereikbaar.