

2023-08-01 - ODRA23MA3261

vrijdag 26 januari 2024 11:03

Lekkage slang pompinstallatie

Het eerste voorval betreft de lekkage aan de slang van de extra pomp voor het transporteren van effluent naar de waterzuivering (Industriewater Eerbeek). De lekkage is geconstateerd bij de wekelijkse inspectie van het terrein op 1 augustus 2023. In de betreffende slang, die slechts een jaar oud was, is een klein gaatje ontstaan, waardoor er een beperkte hoeveelheid water lekte. Dit water stroomde via de grond naar de buffersloot (waar het uit opgepompt werd). Het effect van dit voorval op het milieu is zeer beperkt. Het ging om een lekkage die maximaal een week heeft kunnen duren (want bij de inspectie een week eerder was er geen sprake van lekkage). Ook het debiet van de lekkage was beperkt. Onze inschatting is dat maximaal 1 tot 10 m³ water gelekt is. Van de gelekte hoeveelheid is een deel in de buffersloot (met folie bodem) opgevangen. Een ander deel is weggezakt in de bodem.

2023-08-01 bedrijfsbezoek

Geconstateerd:

Lekkage slang pompinstallatie.

2023-08-09 Bevindingenbrief:

een melding ongewoon voorval bij ons indienen (z.s.m) voor de lekkage als gevolg van een slangbreuk;

2023-09-01 Ontvangst melding ongewoon voorval (ODRA23MA3261)

2023-10-20 Verzoek tot aanvulling van verstrekte gegevens.

