

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e @ODRivierenland.nl
From: 5.1.2e
Sent: Thur 6/2/2022 11:33:47 AM
Subject: FW: Uitbreiding buffervijver Doonweg
Received: Thur 6/2/2022 11:34:17 AM

5.1.2e en 5.1.2e

Vanuit de trein.

De mail die ik zojuist gestuurd heb naar 5.1.2e ten aanzien van de uitbreiding buffervijver.

5.1.2e
Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 2 juni 2022 13:31

Aan: 5.1.2e @industriewater-eerbeek.nl

Onderwerp: 5.1.2e

Geachte 5.1.2e

Hierbij reageer ik op uw mail van 22 april, die gericht was aan 5.1.2e, ten aanzien van de uitbreiding van de buffervijver. Deze mail is in de bijlage toegevoegd.

Wij hebben het rapport van Arcadis over het de uitbreiding van de buffervijver beoordeeld.

Wij kunnen instemmen met deze uitbreiding van de buffercapaciteit. Wel willen we wijzen op het volgende:

- 5.1.2e (en daarmee in de uitvoering) 5.1.2e;
- Hoe te waarborgen dat geen afvalwater in de bodem komt bij/ tijdens de werkzaamheden.. en dit ook vooraf te controleren;
5.1.2e (waar wordt de afgegraven grond toegepast);
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e;
- 5.1.2e;

- Duidelijke tekeningen van de nieuwe situatie, zodat de werken voldoende inzichtelijk wordt gemaakt.

Daarnaast dienen de andere aspecten, die genoemd zijn in de mail van 22 april, te worden meegenomen in de wijzigingsaanvraag. Zodat het geheel kan worden beoordeeld.

Hieronder worden die andere aspecten opgesomd.

- Extra dieselpomp als back up bij uitval elektrische basispomp
- Aanslag moment pomp bij lager niveau in buffervijver
- Beveiligingen en alarmen bij pomp uitval en hoog niveau buffervijver getest om doormelding aan dienstdoende operator zeker te stellen
- Ophogen wand ringsloot-zuid nabij buffervijver
- Schoonmaken ringsloten en buffervijver, hiermee wordt capaciteit vergroot

Omdat het een wijziging betreft van de bestaande vergunning dient u een wijziging vergunning in te dienen via het OLO.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

J. (5.1.2e | Vergunningverlening - milieu

5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e | Nijmegen | Postbus 1603, 5.1.2e | Nijmegen

T 024 - 751 7755 / M 5.1.2e - 5.1.2e | E 5.1.2e @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl

(werkt op ma, di, do en vr)



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Bijlage: Mail van 22 april

Naar aanleiding van het ongewoon voorval [ref. ODRA22MA0686] op 21 februari jl. heeft Stort Doonweg BV de volgende maatregelen genomen:

- Extra dieselpomp als back up bij uitval elektrische basispomp
- Aanslag moment pomp bij lager niveau in buffervijver
- Beveiligingen en alarmen bij pomp uitval en hoog niveau buffervijver getest om doormelding aan dienstdoende operator zeker te stellen
- Ophogen wand ringsloot-zuid nabij buffervijver
- Schoonmaken ringsloten en buffervijver, hiermee wordt capaciteit vergroot

Tevens heeft Arcadis in opdracht van Stort Doonweg BV een onderzoek verricht naar de benodigde buffercapaciteit van de inrichting op basis van door het KNMI vastgestelde verwachting van de extreme neerslag intensiteit in de nabije toekomst.

0000001143

Op basis van dit rapport is Stort Doonweg BV voornemens om de buffervijver z.s.m. te vergroten.

Graag ontvang ik het akkoord op het plan voor de uitbreiding van de buffervijver en de bevestiging dat de genomen maatregelen toereikend zijn om herhaling van dit voorval te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directeur
