



## Control

Team Industriewater Eerbeek | 5.1.2e @industriewater-erbeek.nl

**Locatie**  
Unknown address

**Gestart**  
11-12-2023 02:00:00

**Voltooid**  
14-12-2023 12:10:33

## SCADA

<b>Kies je naam hieronder:</b>	5.1.2e
<b>Neem monster-pot mee voor watermonster</b>	Monsterpot aanwezig
<b>Controleer de trending Doonweg in SCADA</b>	geen afwijkingen
<b>Ga naar Stortplaats aan de Doonweg. Neem pas en sleutels mee. Meld je telefonisch aan bij alarmcentrale. Maak bij visuele afwijkingen altijd een foto!</b>	
<b>maandelijks onderhoud</b>	

## Controle pompput en schakelkast

<b>Maak pompput open en controleer op afwijking:</b>	geen afwijking
Externe pomp in gebruik ivm storing terugslagklep put	



**Neem een watermonster voor het Lab**

Gedaan

**Actie: maak roosters altijd schoon. Beschrijf eventuele vervuiling en maak altijd een foto hiervan, ook bij geen afwijking (als bewijs).**

geen vervuiling  
waargenomen



**Controleer de flowmeter in de schakelkast**

geen afwijkingen

**Zijn er afwijkingen te zien in de schakelkast**

geen afwijkingen

## Flowmeter put

**Controleer de flowmeter put op afwijkingen**

geen afwijking

## Controle dieselpomp

**Maak een foto van de uretteller van de dieselpomp**

Dieselpomp staat bij iwe

**Controleer het dieselolie peil, zit er voldoende dieselolie in.**

Voldoende

**Hangen de vlotters vrij ?**

Ja

**Test werking van de vlotters**

werken goed

**Indien waterniveau toereikend: test flow van de pomp**

flow is correct

**Maak de aanzuigkorf schoon**

Uitgevoerd

**Controleer de slangen / aansluitingen op lekkages**

geen afwijkingen

**Controleer werking van druppellader en verwarming**

geen afwijkingen

## Rondgang stortplaats

**Wordt niveaumeting verstoord door begroeiing of vervuiling ?**

geen afwijking

---

**Start nu met de rondgang van de stortplaats. Let daarbij op afwijkingen van sloten, hekken, de bult, duikers**

<b>Is de overstort vrij</b>	Ja
<b>Zijn er afwijkingen in de waterstroom van de ringsloten</b>	geen afwijkingen
<b>Controleer of er afwijkingen zijn van de stort naar de ringsloot</b>	geen afwijkingen
<b>Controleer op terrein of er afwijkingen zijn</b>	geen afwijkingen

---