



Control

Team Industriewater Eerbeek | 5.1.2e @industriewater-erbeek.nl

Locatie
Unknown address

Gestart
25-12-2023 02:00:00

Voltooid
27-12-2023 09:16:05

SCADA

Kies je naam hieronder:

5.1.2e

Neem monster-pot mee voor watermonster

Monsterpot
aanwezig

Controleer de trending Doonweg in SCADA

geen afwijkingen

Ga naar Stortplaats aan de Doonweg. Neem pas en sleutels mee. Meld je telefonisch aan bij alarmcentrale. Maak bij visuele afwijkingen altijd een foto!

maandelijks onderhoud

Controle pompput en schakelkast

Maak pompput open en controleer op afwijking:

geen afwijking

Neem een watermonster voor het Lab

nvt

Actie: maak roosters altijd schoon. Beschrijf eventuele vervuiling en maak altijd een foto hiervan, ook bij geen afwijking (als bewijs).

geen vervuiling waargenomen



Controleer de flowmeter in de schakelkast

geen afwijkingen

Zijn er afwijkingen te zien in de schakelkast

geen afwijkingen

Flowmeter put

Controleer de flowmeter put op afwijkingen

geen afwijking

Controle dieselpomp

Maak een foto van de urenteller van de dieselpomp

Heeft gelopen ivm veel water



Controleer het dieselolie peil, zit er voldoende dieselolie in.	Voldoende
350 liter getankt	
Hangen de vlotters vrij ?	Ja
Test werking van de vlotters	werken goed
Indien waterniveau toereikend: test flow van de pomp	flow is correct
Maak de aanzuigkorf schoon	Uitgevoerd
Controleer de slangen / aansluitingen op lekkages	geen afwijkingen
Controleer werking van druppellader en verwarming	geen afwijkingen

Rondgang stortplaats

Wordt niveaumeting verstoord door begroeiing of vervuiling ?	geen afwijking
Start nu met de rondgang van de stortplaats. Let daarbij op afwijkingen van sloten, hekken, de bult, duikers	
Is de overstort vrij	Ja
Water is overgelopen naar extra buffer slot. Is wet leeg gepompt	
Zijn er afwijkingen in de waterstroom van de ringsloten	geen afwijkingen
Controleer of er afwijkingen zijn van de stort naar de ringsloot	geen afwijkingen
Controleer op terrein of er afwijkingen zijn	geen afwijkingen