



Control

Team Industriewater Eerbeek | control@industriewater-erbeek.nl

Locatie
Unknown address

Gestart
06-11-2023 02:00:00

Voltooid
08-11-2023 10:58:31

SCADA

Kies je naam hieronder:

5.1.2e

Neem monster-pot mee voor watermonster

Monsterpot
aanwezig

Controleer de trending Doonweg in SCADA

geen afwijkingen

Ga naar Stortplaats aan de Doonweg. Neem pas en sleutels mee. Meld je telefonisch aan bij alarmcentrale. Maak bij visuele afwijkingen altijd een foto!

maandelijks onderhoud

Controle pompput en schakelkast

Maak pompput open en controleer op afwijking:


geen afwijking

Neem een watermonster voor het Lab

Gedaan

Actie: maak roosters altijd schoon. Beschrijf eventuele vervuiling en maak altijd een foto hiervan, ook bij geen afwijking (als bewijs).

gras en/of riet



Controleer de flowmeter in de schakelkast

geen afwijkingen

Zijn er afwijkingen te zien in de schakelkast

geen afwijkingen

Flowmeter put

Controleer de flowmeter put op afwijkingen

geen afwijking

Controle dieselpomp

Maak een foto van de urenteller van de dieselpomp



Controleer het dieselolie peil, zit er voldoende dieselolie in.

Voldoende

Hangen de vlotters vrij ?

Ja

Test werking van de vlotters

werken goed

| | |
|---|--|
| Indien waterniveau toereikend: test flow van de pomp | Testen is onmogelijk, waterniveau is te laag |
| Maak de aanzuigkorf schoon | Is al schoon |
| Controleer de slangen / aansluitingen op lekkages | geen afwijkingen |
| Controleer werking van druppellader en verwarming | geen afwijkingen |

Rondgang stortplaats

| | |
|---|------------------|
| Wordt niveaumeting verstoord door begroeiing of vervuiling ? | geen afwijking |
| Start nu met de rondgang van de stortplaats. Let daarbij op afwijkingen van sloten, hekken, de bult, duikers | |
| Is de overstort vrij | Ja |
| Zijn er afwijkingen in de waterstroom van de ringsloten | geen afwijkingen |
| Controleer of er afwijkingen zijn van de stort naar de ringsloot | geen afwijkingen |
| Controleer op terrein of er afwijkingen zijn | geen afwijkingen |