

To: [redacted]@smurfitkappa.nl]
Cc: [redacted]@odra.nl]
From: [redacted]
Sent: Fri 6/30/2023 6:49:37 AM
Subject: beoordeling plan van aanpak gelijkwaardigheid PGS 31
Received: Fri 6/30/2023 6:49:00 AM

Beste [redacted]

Wij hebben het plan van aanpak gelijkwaardigheid PGS 31 beoordeeld. Op een later moment zullen we hierover nog een brief sturen. In deze e-mail de uitkomst/conclusie van de beoordeling.

Met het plan van aanpak zijn wij akkoord, mits aan voorwaarden die in paragraaf 1.3.2. van de PGS 31 (versie 2018) staan vermeld (installatiecertificaat) wordt voldaan. Dat betekent dat er per tank (nr. 07-23-0029, 31-23-0415, 31-23-0416, 11-23-0024, 51-23-1001, 51-23-1002, 06-23-0020, 07-23-0228) een conformiteitsverklaring (risicocategorie I) moet zijn. Deze verklaring moet in het bij de tank behorende logboek worden opgenomen. Verder zal aangetoond moeten worden dat de tankinstallaties in gebruik zijn genomen en worden onderhouden alsof er een installatiecertificaat is afgegeven. Dit betekent onder andere dat de tanks periodiek gekeurd moeten worden. Als niet aan deze voorwaarden (kan) worden voldaan, zal er alsnog een installatiecertificaat overeenkomstig voorschrift 2.2.4 de PGS 31 (versie 2018) afgegeven moeten worden.

Mochten er vragen zijn dan kan er contact met mij worden gelegd.

Met vriendelijke groet,



Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

[redacted]
Toezichthouder milieu

werkdagen

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

telefoon

06-[redacted]

e-mail

[redacted]@odra.nl

internet

www.odregioarnhem.nl