



Inspectieverslag toezicht Milieu

Gegevens	Toelichting
Soort inspectie:	Specialistische controle
Controledatum:	15-5-2023
Tijdstip controle:	09:00 uur
Zaaknummer:	ODRA23CU3218
Toezichthouders:	
Naam locatie/bedrijf (object):	Smurfit Kappa Parenco B.V.
Adres:	Veerweg 1
Postcode:	6971 AV
Woonplaats:	Renkum
Kadastraal:	-
Correspondentieadres (subject):	Veerweg 1
Postcode:	6971 AV
Woonplaats:	Renkum
Naam contactpersoon + functie:	
Telefoonnummer:	Tel: + 31 (0)6
e-mail:	Smurfitkappa.nl
Bedrijfstypering	
Type inrichting (indien van toep.):	C
Complex (j/n):	ja
RIE (j/n):	ja
BRZO (j/n):	nee
IPPC (j/n):	ja
BEVI (j/n):	nee
Bevoegd gezag	
BOR- categorie:	1.3.b, 16.3.b, 20.1.a , 28.4.a onder 6, 27.3 en 28.4.e onder 2
Bevoegd gezag:	Provincie Gelderland
Categorisering	
SBI-code (VNG) Hoofd:	16.1 lid b
SBI-code (VNG) neven:	16.4 lid c
Energie	
<input type="checkbox"/> MEE/MJA	
<input checked="" type="checkbox"/> ETS	
Verbruiker	Grootverbruiker

Datum
16-05-2023

Pagina
1 van 4

Zaaknummer
ODRA23CU3218

Behandeld door

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E odra.nl
www.odregioarnhem.nl

1. Vergunningsituatie/ Meldingssituatie

Vergunning:	Datum:	Kenmerk:	Betreft:
Omgevingsvergunning (Revisievergunning)	15 september 2009	2006-015337/MPM6605	Revisievergunning
Omgevingsvergunning	12 juli 2011	2011-010270/MPM22858	Omzetten NTA code voor vers hout naar Euralcode Het optimaliseren van de brandstofvoorbereiding door middel van zeven van biomassa
Omgevingsvergunning	9 november 2011	2011-010270/MPM23507	Ambtshalve wijziging met betrekking tot de acceptatie van bepaalde biomassastromen
Omgevingsvergunning	18 juni 2012	2012-010249/MPM25252	Milieuneutraal veranderen, inzetten van getorrificeerde biomassa
Omgevingsvergunning	13 december 2013	2013-7003/MPM27045	Wijzigen emissie-eisen/uitbreiding Euralcodes wervelbedoven K62
Omgevingsvergunning	14 november 2014	00021019	Wijzigen gevels aanbrengen luifel herinrichting oude papierloods tgv plaatsing sorteerinstallatie
Omgevingsvergunning	18 juni 2014	2014-05-06734	Emissieduur K81
Omgevingsvergunning	27 maart 2015	00022630	Uitbreiden papierproductie, verplaatsen oud papier sorteeractiviteiten Reparco naar het terrein van Parenco
Milieu neutrale wijziging	27 januari 2016	19529808	Uitbreiding anaerobe waterzuivering met gas
Omgevingsvergunning	5 maart 2019	W.Z18.110357.01	Plaatsing van een natronloogtank bij de AWZI
Ambtshalve actualisatie	30 april 2021	W.Z20.102135.01	Ambtshalve actualisatie voorschriften afvalwaterzuivering legionella)
Milieuneutrale wijziging	27 juni 2021	W.Z21.103624.01	Plaatsen en in gebruik nemen van een tank met opslag Ad Blue
Milieuneutrale wijziging	1 oktober 2021	W.Z21.103467.01	Bouwkundige aanpassingen in de draagconstructie van het dak van de PM2 en het plaatsen van warmtewisselaars en drie ventilatoren
Ambtshalve actualisatie	1 februari 2022	W.Z21.105563.01	Actualisatie voorschriften voor wat betreft stookinstallaties
Ambtshalve actualisatie	1 februari 2022	W.Z21.100253.01	Actualisatie op diverse aspecten (uitgezonderd de stookinstallaties)
Van toepassing zijnde algemeen geldende regels: Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol, Activiteitenbesluit Milieubeheer, Activiteitenregeling Milieubeheer, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, Bouwbesluit 2012.			

2. Naleving artikelen/voorschriften

Algemeen

Doel controle K62

Het betreft een preventieve controle, naar aanleiding van besluit W.Z21.105563.01 (Actualisatie voorschriften omgevingsvergunning voor wat betreft de stookinstallaties). De controle heeft betrekking op de aangescherpte norm voor de uitstoot van stikstofoxiden.

Situatieschets

In het besluit van 1 februari 2022 zijn gewijzigde voorschriften opgenomen ten aanzien van meeverbrandingsinstallatie K62. Eén van deze voorschriften gaat over de emissie van stikstofoxiden (NOx). Per 3 december 2023 geldt de norm van 103 mg/Nm₃ bij 6% O₂. Op dit moment is de norm nog 227 mg/Nm₃ bij 6% O₂.

SKP heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen met betrekking tot de strengere norm voor stikstofoxiden. De voorzieningenrechter heeft op 24 juni 2022 uitspraak gedaan. Op dit punt is het verzoek afgewezen.

Tijdens heeft SKP het volgende betoogd (citaat uitspraak):

Namens SKP is ter zitting betoogd dat — nog afgezien van het feit dat de bepaalde norm wordt bestreden — de norm aanzienlijk wordt aangescherpt en dat eerst dient te worden onderzocht of de huidige ketel een dergelijke aanscherping kan realiseren. Daartoe is een kostbaar haalbaarheidsonderzoek nodig en als blijkt dat de ketel aangepast kan worden, dient een implementatietraject te worden doorlopen. Al met al dient rekening te worden gehouden met een termijn van anderhalf tot twee jaar alvorens de norm gehaald kan worden. Daarom is sprake van spoedeisend belang, zo betoogt SKP

De voorzieningenrechter heeft hier als volgt op gereageerd:

De voorzieningenrechter volgt dit betoog niet. Nu de norm eerst per 3 december 2023, dus pas over anderhalfjaar, wijzigt mag van SKP worden verwacht dat nader wordt onderbouwd waarom reeds nu sprake is van spoedeisend belang om een voorlopige voorziening te treffen. De enkele niet nader onderbouwde stelling ter zitting dat een haalbaarheidsonderzoek nodig is en dat rekening gehouden moet worden met een implementatietermijn is daartoe onvoldoende. Daarbij komt dat het college ter zitting heeft aangegeven dat — wanneer onderbouwd wordt dat de datum van 3 december 2023 niet haalbaar is — nader beoordeeld zal worden binnen welke termijn aan de norm moet worden voldaan. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat er geen reden is dat de uitspraak van de rechtbank niet zou kunnen worden afgewacht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening ten aanzien van wijziging van de NO norm is daarom geen reden. Het verzoek zal in zoverre worden afgewezen.

SKP heeft zelf tijdens de zitting aangegeven dat rekening moet worden gehouden met een termijn van anderhalf tot twee jaar voordat te norm gehaald kan worden.

Bevindingen preventieve controle

Op 15 mei 2023 heeft de toezichthouder gevraagd aan [REDACTED] welke inspanningen SKP heeft verricht, zodat op 3 december 2023 aan de norm kan worden voldaan. Er werd aangegeven dat er nog geen aanpassingen aan de ketel zijn gedaan. Ook werd door [REDACTED] aangegeven dat er nog geen definitieve keuze gemaakt over de nemen maatregel(en).

Het doorvoeren van technische aanpassingen vergt tijd. Dat heeft SKP zelf tijdens de zitting van de voorlopige voorziening aangegeven. SKP heeft nog slechts zo'n 6 maanden om de aanpassingen door te voeren. De vraag is of deze termijn nog haalbaar is. Ook roept dit de vraag op of SKP tot op heden voldoende inspanningen heeft verricht om op 3 december 2023 aan de norm te voldoen. Dit weten wij nu niet.

Conclusie/Vervolg
Op basis van de bevindingen wordt geconcludeerd dat het (uiterst) onzeker is of de norm op 3 december 2023 nog gehaald kan worden. Daarom wordt een waarschuwingsbrief gestuurd.

3. Bijlagen

Opgemaakt op:

16-5-2023

Handtekening toezichthouders:

