



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Smurfit Kappa Parenco B.V.
De directie
Postbus 1
6870 AA Renkum

Onderwerp: Waarschuwbrieven

Geachte directie,

Op 21 maart 2023 bezochten [REDACTED]
[REDACTED] toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem, uw
bedrijf aan de Veerweg 1 te Renkum. De toezichthouders hebben tijdens
de controle gesproken met [REDACTED]. In deze brief leest u de
resultaten en wat wij van u verwachten.

Resultaten

De controle vond plaats naar aanleiding van een door u gemelde
overschrijding van de norm voor de emissie van ammoniak
(daggemiddelde) van afvalmeeverbrandingsinstallatie K62. Doel van het
controlebezoek was het vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een
overtreding.

De toezichthouders hebben geconstateerd dat de norm voor de emissie
van ammoniak van afvalmeeverbrandingsinstallatie K62 (10 mg/Nm³ bij
6% O₂) op 22 februari 2023 inderdaad werd overschreden.

Wat verwachten wij van u?

U moet per direct maatregelen nemen om te voorkomen dat deze
overtreding zich nogmaals kan voordoen. U heeft aangegeven dat er
inmiddels technische en organisatorische maatregelen zijn genomen.

Waarom controleren wij?

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw bedrijf voldoet aan de regels.
Daarmee draagt u samen met ons bij aan een gezonde, veilige en
duurzame leefomgeving.

Datum
8 juni 2023

Pagina
1 van 3

Ons kenmerk
ODRA23CU3219

OLO-nummer

Behandeld door
[REDACTED]

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
[REDACTED]@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]@odra.nl. Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via [REDACTED]@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Datum
8 juni 2023

Pagina
2 van 3

Ons kenmerk
ODRA23CU3219

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage:

- Resultaten controle

Bijlage: Resultaten controle

Datum
8 juni 2023

Pagina
3 van 3

Ons kenmerk
ODRA23CU3219

Overtreding

Voorschrift 1.1.1 van de vergunning van 1 februari 2022 (actualisatie stookinstallaties)

In voorschrift 1.1.1 van de vergunning van 1 februari 2022 is het onderstaande opgenomen:

1.1 Stookinstallatie K62, Voorschriften

1.1.1

De afgassen uit de stookinstallatie K62 moeten voldoen aan de emissiegrenswaarden genoemd in onderstaande tabel:

Tabel. Emissiegrenswaarden voor K62 (biomassa 95%/afval 5%)

Component	Emissie-eisen (mg/Nm ³ bij 6% O ₂)		
	Daggemiddelde grenswaarde	Daggemiddelde grenswaarde	Daggemiddelde grenswaarde
		Tot 3-12-2023	Vanaf 3-12-2023
Stikstofoxiden (NO _x)		227	103
Ammoniak (NH ₃)		10	5
Zwaveloxiden (SO ₂)	20		
Stof	4,5		
C _x H _y als C	9		
Koolmonoxide (CO)	45		
Zoutzuur (HCl)	8		
	Grenswaarde (periodieke meting)		
Waterstoffluoride (HF)	0,5		
Kwik (Hg)	0,01		
Som van Cadmium en Thallium	0,015		
zware metalen*	0,15		
Som van dioxinen en furanen (ng TEQ/Nm ³)	0,045		

* som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel en vanadium

Beschrijving overtreding:

De toezichthouders hebben geconstateerd dat de norm voor de emissie van ammoniak van afvalmeeverbrandingsinstallatie K62 (10 mg/Nm³ bij 6% O₂) op 22 februari 2023 werd overschreden. De gemeten waarde bedroeg 11 mg/Nm³ bij 6% O₂ (met aftrek meetonzekerheid).

Maatregel:

U dient per direct te voldoen aan de norm. U heeft inmiddels technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat de overtreding zich nogmaals kan voordoen. Verder dient u een overschrijding van de emissie-eisen zo snel mogelijk bij ons te melden.