

To: [redacted]@odra.nl]  
Cc: [redacted]@odra.nl]; [redacted]@smurfitkappa.nl]  
From: [redacted]  
Sent: Fri 2/24/2023 2:43:15 PM  
Subject: Melding overschrijding emissie K62  
Received: Fri 2/24/2023 2:43:28 PM

Geachte [redacted] best [redacted]

Via deze email meld ik een zojuist geconstateerde overschrijding van de daggemiddelde grenswaarde voor ammoniak vanuit onze stookinstallatie K62.

Vanuit de actualisatie voorschriften omgevingsvergunningen, d.d. 1 februari 2022, met kenmerk W.Z21.105563.01 volgt dat voor deze installatie een daggemiddelde grenswaarde geldt van 10 mg/Nm<sup>3</sup>.

Onze registratie wijst uit dat er op 22 februari een daggemiddelde van 11,14 mg/ Nm<sup>3</sup> is gemeten.

De overschrijding is het gevolg van ongewone procesparameters tijdens het opstarten na een geplande onderhoudsstop. Hierbij is door de geringe stoomvraag de vuurhaardtemperatuur van onze stookinstallatie K62 gedurende een korte periode teruggelopen, waardoor de gedoseerde ammoniadamp onvoldoende heeft kunnen reageren.

Helaas constateerden we dat ondanks de kortstondigheid van deze ongebruikelijke procescondities, dit tegen onze verwachting in, toch tot een marginale overschrijding van de daggemiddelde grenswaarde heeft geleid. Geen van de andere vergunde parameters is tijdens dit voorval overschreden.

Er op vertrouwend u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted]

Smurfit Kappa Parenco

Mob: +31 (0) [redacted]

[www.smurfitkappa.com](http://www.smurfitkappa.com)



IF YOU PRINT THIS EMAIL, PLEASE RECYCLE IT. PAPER IS RENEWABLE AND RECYCLABLE

*This email and any files transmitted with it may be confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you have received this email in error please notify the sender.*