

Overzicht energieverbruik

1-8-2019, [REDACTED]



	Eenheid	Optie A - Sabroe warmtepompen	Optie B - Carrier warmtepompen	Opmerkingen
Piekvermogen warmtenet	GJ/jaar	7.909	7.909	
Warmtevraag warmtenet	GJ/jaar	45.987	45.987	
Warmtelevering warmtepompen	GJ/jaar	42.266	39.940	Sabroe levert max 90°C, Carrier max 85°C, daardoor meer warmtelevering
Vermogen warmtepompen	kW	3.000	3.000	
Aantal vollasturen	uur/jaar	3.914	3.698	
Aandeel warmtepompen	%	91,9%	86,9%	
Verbruik warmtepompen	MWh/jaar	2.578	2.861	
SCOPh warmtepompen	-	4,55	3,88	
Hulpenergie effluent pomp	MWh/jaar	54,4	51,4	
Hulpenergie broncircuit pomp	MWh/jaar	72,5	68,5	
Hulpenergie condensor circulatiepomp	MWh/jaar	25,0	35,4	
Hulpenergie transportpompen	GJ/GJ	0,0054	0,0054	Forfetaire waarde conform NTA8800
Hulpenergie transportpompen	MWh/jaar	63,4	59,9	
Totaal hulpenergie	MWh/jaar	215,2	215,1	
Elektriciteitsverbruik totaal	MWh/jaar	2.793,1	3.076,5	
SCOPh totaal	-	4,20	3,61	