

(deel 1)

(deel 1)
1 : 50

Doorsnede 1

Doorsnede 1A

Doorsnede 1B

Doorsnede 2

Poer A

BAZ poer B

Poer C

Doorsnede 6

5.1.2e

poeren						
naam	aantal	lengte	breedte	hoogte	bk poer	ok poer
poer A	193	700	700	600	-250	-850
poer B	10	2200	2200	1400	-250	-1450
poer C	8	2200	700	1000	-250	-1250
poer D	5	3400	700	1000	-250	-1250

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE				Geldende voorschriften:	NEN-EN 1992-1-1 NEN-EN 206-1
Constructiedeel	Betonkwaliteit	Milieuklasse	Dekking	Kwaliteit betonstaal	: B500A
Funderingspalen	C20/25	Boven : XC2/XF1	35	Cementsoort	: H.O.C. cem III/B42.5.L.H.S
Opvoeren		Onder : XC2/XF1	70	Ontkalkingsagente	: volgens NEN-EN 197-1
					: C20/25 X3 + 26 N/mm ²
					: C20/25 X3 + 32 N/mm ²

Betonwanden	C20/25	Buiten Binnen	: XC3/XF2 : XC3/XF2	25 25
Putvloerdicks	C20/25	Boven Onder	: XC3/XF2 : XC3/XF2	30 70

$\geq 2.5ak$ voor $ak \leq 16$
 $\geq 2.5ak$ voor $ak > 16$

Laslengten en verankeringslengten		staafdiameter								
betonsterkteklasse		aanhechtingsomstandigheden								
C20/25		goed ($\eta_s = 1,0$)								
		σ^6	σ^8	σ^{10}	σ^{12}	σ^{16}	σ^{20}	σ^{25}	σ^{32}	σ^{40}
		280	375	475	575	750	950	1200	1500	2050
		137	178	225	275	360	450	560	700	950

	steeds ($\eta=0,7$)	400	535	675	825	1075	1300	1680	2100	2510
C30/37	goed ($\eta=1,0$)	215	285	360	430	675	715	900	1150	1555
	slecht ($\eta=0,7$)	305	410	520	615	820	1025	1280	1635	2220

aanhechtingsomstandigheden

gearceerd: slecht
niet gearceerd: goed

stortrichting

$h \leq 250 \text{ mm}$

$250 \text{ mm} \leq h \leq 600 \text{ mm}$

$h > 600 \text{ mm}$

vorm buigsel

Overlappingsglas

The diagram illustrates the overlap of two glass panes. The top pane is labeled 'Overlappingsglas'. Dimensions shown include l_1 for the overlap length, $\leq 50 \text{ mm}$, anders lasstege vergroten met vrije tussenruimte $\leq 20 \text{ mm}$ for the gap, $\geq 0,3 l_1$ for the offset, ≥ 20 for the offset, and $\geq 20 \text{ mm}$ for the offset. The label 'naburige overlapping' is also present.

PROJECTNUMBER
230032

unibouw

Unibouw BV
Industrieweg 48 - 5420 NC Gemert
Postbus 36 - 5420 **5.1.2e**
Tel. **5.1.2e**
E-mail info@unibouw.eu / www.unibouw.eu

DC Montea te Tiel Unibouw BV te Gemert	tekening no. 23032 - F6 schaal: 1:50/20
---	--

Hal A2, Dockboard aanzicht & Doorsnedes + Poeren	Datum	31-10-23	5.1.2e
---	-------	----------	--------

Bouw-adviesbureau van der Zanden B.V.
Steenovenweg 46a 5708 HN Helmond
Beton-, staal- en houtconstructies - funderingen
T 0475 511200 E info@vanderzanden.nl

Deze tekening is ons eigendom en mag zonder onze toestemming niet worden gekopieerd noch aan derden ter inzage worden gegeven

Doorsnede 3

Doorsnede 4

Doorsnede 5