

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @odrn.nl]
From: 5.1.2e [redacted]
Sent: Mon 11/4/2024 1:19:19 PM
Subject: RE: [D240647279] RE: Toetsing plan Panovenweg Midden, realiseren bedrijfsruimte met kantoren W.Z24.100219.01
Received: Mon 11/4/2024 1:19:41 PM

Hallo 5.1.2e,

Als ik het goed begrijp gaat deze funderingsconstructie over Tiel Midden. Heeft dit nog gevolgen voor de toepassing van de Eco-filler? Mij viel o.a. op dat er eerste gesproken wordt over een bodemlaag van 0,5 m om het terrein berijdbaar te maken. Daarna komt dan de belastingslaag van 1,4 m. Volgens mij is die eerste laag niet toegestaan omdat het dan onderdeel van de bodem wordt en geldt als terreinophoging.

Graag je reactie of van de bodemdeskundige.

Met vriendelijke groet,



Airborne Tower
Eusebiusbuitensingel 75
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

5.1.2e [redacted]
Programma Aandachtsbedrijven
5.1.2e [redacted]
5.1.2e [redacted]
5.1.2e [redacted] @odra.nl
www.odregioarnhem.nl

Van: 5.1.2e [redacted]
Verzonden: vrijdag 1 november 2024 12:56
Aan: 5.1.2e [redacted]
CC: 5.1.2e [redacted] @montea.com; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] | Montea; 5.1.2e [redacted];
5.1.2e [redacted] @montea.com
Onderwerp: RE: [D240647279] RE: Toetsing plan Panovenweg Midden, realiseren bedrijfsruimte met kantoren W.Z24.100219.01

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e [redacted] @unibouw.eu. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedemiddag 5.1.2e,

Namens Montea reageer ik op uw verzoek om aanvullingen voor de vergunning aanvraag met zaaknummer W.Z24.100219.01. Middels onderstaande wettransferlink treft u de aanvullende stukken;

<https://we.tl/t-TjZX06rGI>

U treft de volgende stukken:

- Aangepaste BENG en Bouwbesluitberekeningen n.a.v. gewijzigde bouwkundige stukken t.o.v. de eerder ingediende berekeningen;
- Aangepaste bouwkundige tekeningen n.a.v. opmerkingen brandadviseur;
- Aangepaste stukken Brandveiligheid;
- Aangepaste notitie alternatief funderingssysteem d.m.v. grondverbetering en betonzuilen.

Mocht bovenstaande onverhoopt toch vragen met zich meebrengen verneem ik deze graag,
Alvast bedankt voor de beoordeling van de stukken,
Met vriendelijke groet,

5.1.2e [redacted]
5.1.2e [redacted]

5.1.2e [redacted]
5.1.2e [redacted] @unibouw.eu

Van: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>

Verzonden: donderdag 10 oktober 2024 12:44

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>

CC: 5.1.2e | Montea <5.1.2e@montea.com>; 5.1.2e @montea.com

Onderwerp: RE: [D240647279] RE: Toetsing plan Panovenweg Midden, realiseren bedrijfsruimte met kantoren W.Z24.100219.01

Waarschuwing: Deze mail is afkomstig van buiten de organisatie. Let op met klikken op links of het openen van bijlagen tenzij de afzender bekend is en/of de bijlage veilig is!

Beste 5.1.2e,

5.1.2e aanzien van Hal A1 en Hal A2 is e.e.a. nog niet akkoord. Dat het rapport nog actueel is geloof ik graag, ik constateer alleen dat er ten aanzien van de vluchtroutes en rookschermen op tekening wijzigingen zijn doorgevoerd. Ik hoor graag of die rookschermen destijds per abuis op tekening zijn gezet en dus niet nodig zijn, ten aanzien van de vluchtroutes verwacht ik dat er gekeken wordt hoe de vluchtroutes op begane grond lopen naar het aansluitend terrein. Dat staat nu niet aangegeven en lijkt me wel belangrijk. Het zou ook handig zijn als de opsteller van het betreffende rapport aangeeft dat de loopafstanden door de ruimte waar rook kan zijn nog steeds voldoen aan genoemde rapportage, op basis van de nieuwe plattegrondtekeningen begane grond van Hal A1 en Hal A2.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | 5.1.2e Vergunningen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Madisburg 75 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 5.1.2e | E 5.1.2e @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl



Aangesloten bij:



N.B.

Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.

Dit is per post of via het Omgevingsloket online.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>

Verzonden: woensdag 9 oktober 2024 15:48

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hemwood.nl>; 5.1.2e | Montea

<5.1.2e@montea.com>; 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>; 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>;

5.1.2e @montea.com; 5.1.2e @montea.com; 5.1.2e @civilsupport.com <5.1.2e@civilsupport.nl>;

5.1.2e <5.1.2e@palazzogroep.nl>

Onderwerp: RE: [D240647279] RE: Toetsing plan Panovenweg Midden, realiseren bedrijfsruimte met kantoren W.Z24.100219.01

44482476 5.1.2e,

0028

Hierbij reageer ik op uw verzoek om aanvullingen voor de vergunning aanvraag met zaaknummer W.Z24.100219.01.

Middels onderstaande wettransferlink treft u de aanvullende stukken;

<https://we.tl/t-6gsQkosAkw>

Hieronder puntsgewijs welk stuk antwoord geeft op uw vraag:

Constructie; Inzake het Plan van Aanpak, wij hebben contact met de adviseurs en verwachten hiervoor nog een aantal dagen nodig te hebben. Na ontvangst van het PvA wordt deze weer aan u voorgelegd.

Bouwbesluit (hellingbaan); Zie aangepaste situatietekening (2068-02-D01-G-SIT-01_peilmaat A4 aangepast) en aangepaste tekening (W_02_16 Hellingbaan A4-)

Brandpreventief;

- **Hal A1 en Hal A2** Dit is reeds onderbouwd door DLVD in het vultijdenmodel (12198-1 VTM Rapport DC Montea II Tiel rev A), en deze was bij de eerste aanvraag al aanwezig. Deze heb ik voor de volledigheid toegevoegd aan de

wettransferlink.

- **Hal A2 en kantoor A4** Brandwerende scheiding aanduiding ontbrak inderdaad op tekenwerk. Deze was wel reeds aanwezig in het plan. Nu ook aangeduid op de tekeningen (W_02_9 2e verdieping + dakterras

A4 en W_04_0 Doorsneden)

- **Hal A3** Graag als voorwaarden opnemen in vergunning dat de NEN6079 berekening en het UPD sprinkler als revisie exemplaren dienen te worden overhandigd.

Mocht bovenstaande onverhoopt toch vragen met zich meebrengen verneem ik deze graag,

Alvast bedankt voor de beoordeling van de stukken,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @unibouw.eu

unibouw.eu
in   



Van: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>

Verzonden: woensdag 2 oktober 2024 11:35

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hemwood.nl>; 5.1.2e | Montea

<5.1.2e@montea.com>; 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>; 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>;

5.1.2e @montea.com; 5.1.2e @montea.com; 5.1.2e @civilsupport.com <5.1.2e@civilsupport.nl>;

5.1.2e <5.1.2e@palazzogroep.nl>

Onderwerp: RE: [D240647279] RE: Toetsing plan Panovenweg Midden, realiseren bedrijfsruimte met kantoren W.Z24.100219.01

44482476

huizing. Deze mail is afkomstig van buiten de organisatie. Let op met klikken op links of het openen van

0028

Beste 5.1.2e,

De nieuwe gegevens zijn doorgezet naar de gemeente Tiel voor de beoordeling van de afwijking van de bestemmingsplanvoorschriften, welstand en parkeren. Verder is e.e.a. ook intern door ons beoordeeld. Onderstaand het resultaat daarvan:

Constructie:

Het voorlopige plan van aanpak is akkoord. Er zijn nog de volgende opmerkingen ten aanzien van het Plan van aanpak:

- Op o.a. pagina 18 staat "30 cm Fines Profileringsmaterial"! Wat wordt hier precies me bedoeld?
 - Moet dat niet 3 cm zijn i.p.v 30 cm? Tekst en tekening komen namelijk niet overeen
 - Dekking onderkant BG-vloer is vrij dun. Het is daarom van belang om duidelijk aan te geven (tekstueel of met detailtekeningen) waarmee ze de ondergrond zo vlak mogelijk gaan maken.
- In definitieve PVA is het belangrijk dat detaillering van randen met de bijbehorende berekening heel duidelijk in kaart wordt gebracht.
- Proefbelasting op het gehele systeem (zowel de samengestelde laag bestaand uit o.a. ECO-filler als de palen) is essentieel om de belastingverdeling duidelijk in kaart te brengen. Enkel funderingspalen proefbelasten is niet voldoende.

Wat mij betreft wordt het plan van aanpak, met bovenstaande opmerkingen daarin verwerkt, definitief gemaakt, de vergunning kan dan, onder voorwaarden voor wat betreft de constructieve aspecten, verleend worden.

Binnenkort wordt bij ons intern overlegd wat dit betekent ten aanzien van de toepassing van ecofiller op het terrein. Dit is een bodemaspect, ik kom hier later op terug.

Bouwbesluit:

Op basis van het Bouwbesluit en de peilgegevens van de nieuw ingediende situatietekening moet ik vaststellen dat de hellingbaan die toegang geeft tot kantoorgebouw A4 nog steeds niet voldoet aan de hellingbaaneis van 1:20 .

Brandpreventief:

Hal A1 en Hal A2

- Er moet een check uitgevoerd worden ten aanzien van de vluchtroutes/loopafstanden op en van de mezzaninevloer. Er zijn op de mezzanine-vloer brandpreventieve voorzieningen van tekening gehaald zonder toelichting (rookschermen) en er zijn nu alleen nog open trappen die naar de toegangen van het gebouw leiden, waarbij ook de routes naar die toegangen gewijzigd zijn. Dit moet aangepast én toegelicht worden.

Hal A2 en kantoor A4

- Op dakterrasniveau is geen 60 minuten-scheiding ingetekend tussen hal A2 en kantoor A4. Deze scheiding moet op tekening worden aangebracht.

Hal A3

- Er is een batterij-oplaadgebied opgenomen op de nieuwe plattegrondtekening. Dit heeft consequenties voor de NEN6079 berekening en het UPD sprinkler. In de omgevingsvergunning zal tzt worden opgenomen dat hiervan revisie-exemplaren ter goedkeuring worden verwacht (voorwaarde).

Conclusie: De volgende gegevens die voor het maken van de omgevingsvergunning ten aanzien van de bovenstaande aspecten nog nodig zijn:

1. Definitief PvA fundering
2. Gewijzigde tekening met een hellingbaan die voldoet aan het Bouwbesluit
3. Aangepaste tekening van Hal A1, Hal A2, mezzaninevloer met toelichting
4. Aangepaste tekening dakverdieping kantoor A4 met aanduiding brandcompartimentering

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | 5.1.2e Vergunningen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Mediapark 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 5.1.2e | E 5.1.2e @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl

Aangesloten bij:



N.B.

Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.

Dit is per post of via het Omgevingsloket online.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>

Verzonden: woensdag 11 september 2024 17:13

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hemwood.nl>; 5.1.2e | Montea
<5.1.2e@montea.com>; 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>; 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>;
5.1.2e @montea.com; 5.1.2e @montea.com; 5.1.2e @civilsupport.com <5.1.2e@civilsupport.nl>;
5.1.2e <5.1.2e@palazzogroep.nl>

Onderwerp: RE: [D240647279] RE: Toetsing plan Panovenweg Midden, realiseren bedrijfsruimte met kantoren W.Z24.100219.01

Goedemiddag 5.1.2e,

Hierbij reageer ik op uw verzoek om aanvullingen voor de vergunning aanvraag met zaaknummer W.Z24.100219.01.

Middels onderstaande wettransferlink treft u de aanvullende stukken;

<https://we.tl/t-NENf3LyMEU>

Hieronder puntsgewijs welk aanvullend stuk antwoord geeft op uw vraag:

1. De stukken zijn op elkaar afgestemd (na wijzigingen die besproken zijn met de provincie), zie hiervoor de civiele stukken;
2. Geen actie;
3. Civiele stukken zijn op elkaar afgestemd op de stukken van Civil Support;
4. Toegankelijkheidssector:

a. Zie geheel nieuwe set tekenwerk. Waarbij op tekening W_06_1 duidelijk is gemaakt dat meer dan 40% van het gebruiksoppervlak integraal toegankelijk is;

- i. Kantoor A1; via hellingbaan t.p.v. maaivelddeur wordt niveauverschil overbrugd,
- ii. Kantoor A2; via hellingbaan t.p.v. maaivelddeur wordt niveauverschil overbrugd,
- iii. Kantoor A4; via hellingbaan t.p.v. hoofdentree en interne lift wordt niveauverschil overbrugd,
- iv. Kantoor A3-1; via route kantoor A4 en de hal A3.

Er is een functionele verbinding tussen de verschillende functies waarbij beide functies op gelijkwaardige wijze bereikbaar zijn.

5. Geen actie;
6. Zie geheel nieuwe bouwkundige set tekenwerk;
7. Gegevens sprinklertank:

a. Zie bouwkundig tekenwerk voor tekening W_03_00 Gevelaanzichten, waarop de indicatieve hoogte van de sprinklertank staat aangeduid.

b. Positie sprinklertank is zichtbaar op Civiel tekenwerk.

Mocht bovenstaande onverhoopt toch vragen met zich meebrengen verneem ik deze graag,

Alvast bedankt voor de beoordeling van de stukken,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e



Van: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>

Verzonden: donderdag 18 juli 2024 15:16

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hemwood.nl>; 5.1.2e | Montea
<5.1.2e@montea.com>

Onderwerp: RE: [D240647279] RE: Toetsing plan Panovenweg Midden, realiseren bedrijfsruimte met kantoren W.Z24.100219.01

Waarschuwing: Deze mail is afkomstig van buiten de organisatie. Let op met klikken op links of het openen van bijlagen tenzij de afzender bekend is en/of de bijlage veilig is!

Beste 5.1.2e,

Bijgaand mijn reactie op de door u ingestuurde gegevens:

1. Voor de herplantplicht is tekening 2068-02-D04-GRN-1 conform de toestemming die door de provincie Gelderland is afgegeven (besluit compensatie herplantplicht). Opgemerkt moet worden dat de andere voor dit aspect ingediende tekening in plaats van bomen gras aangeeft (2068-02-D01-F-SIT-01).

De bijgevoegde rioleringstekening 2068-02-D02-D-RIO-01 heeft een andere weergave, hierop staan alleen bomen aangegeven buiten het bouwterrein van Panoven Midden (en nog een aantal extra parkeerplaatsen), er is nu niet duidelijk wat de begrenzing van de aanvraag is. Voorstel is om alle tekeningen met elkaar in overeenstemming te brengen.

2. Hemelwaterafvoergegevens zijn voldoende.
3. Afrastering. De uitgetekende onderdelen zijn akkoord, de plaats van de hekwerken (met verschillende hoogten) is niet duidelijk op de situatietekening aangegeven. Deze situatietekening heeft een andere onderlegger dan de bovengenoemde situatietekeningen.
4. Er zijn 5 kantoren waar een toegankelijkheidssector vereist is. Bij 4 van de 5 ligt de toegang van het kantoor meer dan 2cm boven aansluitend terrein (afhankelijk van de locatie 1 a 2m boven het aansluitend terrein). Dit hoogteverschil moet met een lift of hellingbaan worden overbrugd, nu is er voorzien in 4 trappen voor de betreffende kantoren. Dit probleem is dus niet adequaat opgepakt.
5. De niveaus's van de vloeren staan nu op tekening. Akkoord.
6. De detaillering is niet aangepast, verwijzing naar een situatietekening is niet voldoende.
7. Er is nu een palenplan van de sprinklertank toegevoegd, dat is niet waarom is gevraagd.

Ik stel voor om deze zaken op kantoor bij de ODRN te bespreken.

Daarnaast is nog overleg noodzakelijk met onze constructeur over de constructie-aspecten van de voorgenomen wijziging van de funderingsmethodiek. E.e.a. kan gecombineerd worden middels een overleg op kantoor bij de ODRN, maar e.e.a. kan ook separaat besproken worden.

Ik ben de komende weken gewoon bereikbaar, onze constructeur is vanaf 5 augustus weer terug van vakantie.

Ik zie een voorstel voor een vergaderdatum graag tegemoet.

44482476ijke groet,

0028

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Mariënburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 5.1.2e | E 5.1.2e @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl



**Omgevingsdienst
Regio Nijmegen**

Aangesloten bij:

Omgevingsdienst NL

N.B.

Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.

Dit is per post of via het Omgevingsloket online.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>

Verzonden: vrijdag 5 juli 2024 16:47

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>

CC: 5.1.2e | Montea <5.1.2e@montea.com>; 5.1.2e | Montea' <5.1.2e@montea.com>; 5.1.2e <5.1.2e@unibouw.eu>; 5.1.2e @tiel.nl; 5.1.2e <5.1.2e@palazzogroep.nl>

Onderwerp: [D240647279] RE: Toetsing plan Panovenweg Midden, realiseren bedrijfsruimte met kantoren W.Z24.100219.01

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e@unibouw.eu. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste 5.1.2e,

Namens Montea reageer ik op uw verzoek om aanvullingen voor de vergunning aanvraag met zaaknummer W.Z24.100219.01. Middels onderstaande wettransferlink treft u de aanvullende stukken;

<https://we.tl/t-ACFhcs7bEu>

Hieronder puntsgewijs welk aanvullend stuk antwoord geeft op uw vraag:

1. Inzake de herplantplicht de volgende aangepaste civiele stukken:

- a. 2068-02-D01-F-SIT-01
- b. 2068-02-D02-D-RIO-01
- c. 2068-02-D04-GRN-1

2. Voor de dakwaterafvoer wil ik verwijzen naar de volgende stukken;

- a. O-0139322 Montea Tiel Midden-Aliaxis 1-11-2023
- b. O-0139322 Montea Tiel Midden-I-PRO-00

Waarbij de pluvial door middel van ontlastputten wordt gekoppeld aan het dakwaterriool (dakwaterriool is zichtbaar op de civiele stukken)

3. De afrastering:

- a. OV_00-Situatie_Wijz_240627

4. Toegankelijkheidssector:

- a. OV_06_1 Gebruiksoppervlak_Wijz_240627
- b. W_02_16 Brug A4

5. Peilniveau's kantoor A4

- a. II_C_02_3 Plattegronden Tiel Midden II - Kantoor A4_wijz_240705
- b. II_C_02_4 Plattegronden Tiel Midden II - 2e verdieping + dakterras A4wijz_240705

6. Zie stukken bij punt 1
7. Gegevens sprinklertank:

a. 23032_F5_Hal A2, Overzicht Fundering met sprinkler tank vloer_d.d.04-07-2024

Mocht bovenstaande onverhoopt toch vragen met zich meebrengen verneem ik graag een aantal data voor een mogelijk overleg om e.e.a. inhoudelijk door te nemen.

Aangezien het Omgevingsloket nu gesloten is verneem ik ook graag of deze stukken nog op een andere locatie ingediend/aangeleverd moeten worden voor de dossiervorming.

Alvast bedankt voor de beoordeling van de stukken en een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @unibouw.eu

unibouw.eu
in @ YouTube f



Van: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>

Verzonden: woensdag 26 juni 2024 00:19

Aan: 5.1.2e | Montea <5.1.2e@montea.com>

CC: 5.1.2e | Montea <5.1.2e@montea.com>; 5.1.2e | Montea <5.1.2e@montea.com>; 5.1.2e

<5.1.2e@odra.nl>

Onderwerp: Toetsing plan Panovenweg Midden, realiseren bedrijfsruimte met kantoren W.Z24.100219.01

Beste 5.1.2e,

Het bouwplan, dat wij enige tijd geleden hebben ontvangen ontvangen van de gemeente Tiel is bij de ODRN beoordeeld. Naast een aantal adviezen van de gemeente Tiel zijn er nog een aantal zaken die besproken moeten worden, en waar nodig aangepast, alvorens een omgevingsvergunning kan worden afgegeven:

1. Een deel van de voorgenomen bouwlocatie is bedoeld voor het planten van bomen in het kader van de herplantplicht die voor het terrein van toepassing is. Daarmee komen een aantal parkeerplaatsen, die nu op de aanvraagtekeningen staan aangegeven, te vervallen. Dat is niet op tekening verwerkt, ik kan daarvoor dus ook geen advies opvragen bij de gemeente Tiel.
2. Gezien de grootte van het te realiseren dak is het noodzakelijk om aan te geven hoe het hemelwater tijdig afgevoerd wordt. Als ik het goed heb gezien wordt daarvoor een Pluvia systeem toegepast, zowel de ontlast voorziening van het primaire systeem als het secundaire systeem ontbreekt. Deze voorzieningen moeten ter goedkeuring bij de ODRN worden voorgelegd.
3. Hoewel expliciet aangevraagd, ontbreekt ook een opgave van het te plaatsen hekwerk rondom het gebouw (hoogte, materialisering, principedetails, principe-aanzicht).

4. Voor de kantoren met een gebruiksoppervlakte van meer dan 400m² geldt dat moet zijn voorzien in een toegankelijkheidssector (artikel 4.24, lid 3 Bouwbesluit). De toegankelijkheidssector (40%) van het gebruiksoppervlak moet zijn voorzien van voldoende integraal toegankelijke toiletruimten.

a. De toegang tot de toegankelijkheidssector dient, indien een hoogteverschil van meer dan 2cm wordt overbrugd, te zijn voorzien van een lift of hellingbaan. Het hoogteverschil tussen de toegang en het aansluitende terrein is niet groter dan 1m.

5. Uit de plattegrondtekeningen van kantoor A4 wordt niet duidelijk op welke niveau's de vloerpeilen worden gerealiseerd, een doorsnede-tekening zou dat kunnen verduidelijken.

6. De detaillering komt niet overeen met de (gewijzigde) situering van het gebouw ten opzicht van het aansluitende terrein.

7. Gegevens (tekeningen met plattegrond en aanzichten en palenplan, inclusief maatvoering) van de sprinklertanks ontbreken.

Indien gewenst kan ik e.e.a. toelichten, telefonisch of door het maken van een afspraak bij de ODRN.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | 5.1.2e Vergunningen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Mediaburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 5.1.2e | E 5.1.2e @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aangesloten bij:

Omgevingsdienst NL



N.B.

Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.

Dit is per post of via het Omgevingsloket online.