

Opdrachtgever	Loonbedrijf Dekker
Projectlocatie	Beulekampersteeg 4 Putten
Projectnummer	3984OMNB01

Bron 01 t/m 03: WKK	MAN	
Vermogen	345 kW	[bron 1]
Vermogen	1,242 GJ/uur	[1 kWh = 3 600 000 joule = 0,0036 GJ]
Rookgastemperatuur	180 °C	[bron 1]
Rookgastemperatuur	453 °K	
Emissiehoogte	7 m+mv	[bron 1]
diameter	0,3 meter	
Emissie biogasgestookte gasmotor		
NO _x	540 g/GJ	[bron 2]
	670,68 g/uur	= 0,67068 kg/uur = 0,000186300 kg/seconde = 5875,16 kg/jaar