

1. RWZI NIJMEGEN

1.1. Inleiding

Tabel: Samenvatting emissies RWZI Nijmegen

RWZI Nijmegen	concentratie (mg/m3)	gelden emissie-eisen	voldoet aan emissie-eisen	totale emissie (kg/j)	puntbron of diffuus	continu of discontinu	maatregelen	resultaten meting	rapportage-plicht	immissie (µg/m3)
NOx	diverse	ja	ja	9.857	diffuus	continu	afdekking	nee	nee	-
PM10	-	nee	nvt	-	punt	discontinu	nee	nee	nee	-
PM2,5	-	nee	nvt	-	punt	discontinu	nee	nee	nee	-
totaal stof	-	nee	nvt	-	punt	discontinu	nee	nee	nee	-
roet (EC)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
BTEX	-	nee	nvt	3	diffuus	continu	afdekking	nee	nee	-
PAKs	-	nee	nvt	7 gr/j	diffuus	continu	afdekking	nee	nee	-
Andere ZZS	-	ja	-	-	beide	beide	afdekking	nee	nee	-
VOS totaal	-	nee	nvt	463	diffuus	continu	afdekking	nee	nee	-
Geur	-	ja	ja	396	diffuus	continu	afdekking	nee	nee	GSK

1.2. Emissie-eisen

1.3. Emissiemetingen

1.4. Resultaten milieucontrole

1.5. Conclusie