



Sachem Europe B.V.  
T.a.v. de directie  
Postbus 52  
5300 AB ZALTBOMMEL



Mariënborg 75  
6511 PS Nijmegen

Telefoon 024-7517700  
E-mail info@odrn.nl

Postadres  
Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

Datum  
29 juli 2021

Ons kenmerk  
OD30 /  
W.Z20.100644.01 /  
D211079558  
Datum uw brief  
n.v.t.

Contactpersoon

Onderwerp  
Inspectie 27 juli 2021

Telefoonnummer

Adres  
Van Voordenpark 15 te Zaltbommel

Geachte directie,

### **Inspectie**

Op 27 juli 2021 is bij uw bedrijf, gelegen aan het Van Voordenpark 15 te Zaltbommel, door [REDACTED] van de VRGZ en [REDACTED] van de ODRN een inspectie uitgevoerd.

Het doel van deze inspectie was te beoordelen of de operationele veiligheid van de zogenaamde PGS-15 kasten (voor de opslag tot 10 ton aan verpakte gevaarlijke stoffen) op uw terrein op orde is.

De grondslag van de inspectie is het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo 2015), waarbij de aandacht speciaal uit ging naar brandveiligheid van de kasten, integriteit van de kasten, en de aanwezigheid van voorzieningen zoals afdichtingen van deuren en ventilatieroosters. Daarvoor is onder meer gekeken naar de aanwezige uitgevoerde risicostudies, de daaruit voortkomende veiligheidsmaatregelen, de planmatige keuringen, het uitgevoerde onderhoud en registratie van deze gegevens. Tijdens de inspectie heeft SACHEM een presentatie gegeven, zijn documenten ter plaatse ingezien en beoordeeld en heeft er een visuele inspectie op de plant plaatsgevonden.

Namens Sachem waren de Plant Manager, de EH&S Manager en een externe deskundige aanwezig.

### **Documenten review**

SACHEM heeft door middel van een management of change (MOC) beoordeeld de consequenties van het plaatsen en het gebruik van de opslagkasten met betrekking tot de veiligheid inhoudt. De MOC bestaat uit een aantal documenten, zoals tekeningen, draagkrachtbepalingen en een zogenaamde 'what if studie'. Aan de hand van deze studie zijn de denkbare risico's van het gebruik van deze kasten geïnventariseerd, beoordeeld en zijn

maatregelen opgevoerd om de risico's – indien nodig – tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Daarnaast is concept installatiescenario 8 uit het nieuwe (concept) veiligheidsrapport besproken, waarin beschreven is op welke manier de gevolgen van een vloeistofbrand door een lekkende IBC beheersbaar blijven. Uit de registratie van de onderhoudsgegevens van SACHEM blijkt dat deze kasten jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden worden.

De set beoordeelde documenten geeft aan dat Sachem de noodzakelijke stappen heeft genomen om de risico's in beeld te brengen en daar waar nodig passende maatregelen te treffen.

De betrokken documenten zijn beoordeeld op geschiktheid en relevantie. Een overzicht van de beoordeelde documenten staat onderaan deze brief.

### **Visuele inspectie**

Ten tijde van de visuele inspectie waren de kasten niet in gebruik. De kasten stonden op de gedefinieerde locaties (zoals opgenomen op de (locatie) tekening) en waren voorzien van een (jaarlijks) keuringskenmerk van een externe partij. SACHEM beoordeelt – los van het externe onderhoud – periodiek of de kasten beschadigingen hebben en neemt indien noodzakelijk (herstel)maatregelen. De algemene staat van de kasten is als voldoende beoordeeld. De interne noodorganisatie kan – in geval van een incident – een interventie uitvoeren, de kasten zijn goed bereikbaar. Er zijn tijdens de visuele inspectie geen tekortkomingen geconstateerd die het gebruik van de kasten in de weg staan.

### **Conclusie**

Vanuit het inspectieteam zijn geen opmerkingen of bevindingen naar voren gekomen die ingebruikname van deze kasten in de weg staan.

### **Documentenoverzicht:**

- De MOC, kenmerk PC 1119, inclusief onderliggende stukken:
  - Tekening nieuwe locaties PGS kluizen;
  - Tekening aangevraagde locaties PGS kluizen;
  - Productinformatie container 15302108;
  - Foto's van de PGS kluizen;
  - Draagkrachtbepaling stelconplaten;
  - "What is" studie PGS 15 kluizen;
  - Installatie scenario 8 PGS opslagkluizen;
- Certificaten behorende bij de opslagvoorzieningen;
- Concept installatiescenario 9.b – PGS 15 kast (PGS 15 opslag < 10 ton);
- Het certificaat van keuring d.d. 7 december 2020, Type K40 van de opslagkluizen;
- Onderhoudsgegevens Sachem van de kluizen;
- Brief van de ODRN inzake de hercontrole op 11 juli 2016.

### **Vragen**

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de heer

Hoogachtend,  
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Marieke Prins,  
Directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen  
*Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.*

### Afschrift(en)

Een afschrift van deze brief is gestuurd naar: [REDACTED] [REDACTED]@vrgz.nl