

3.1 Toestel

Soort toestel : CV ketel
Leverancier naam : Viessmann
adres, plaats : Capelle ad IJssel
Fabrikant : Viessmann
Naam en Type : Vitoplex 200
Fabricage nr. : 600028
Registernummer : nvt
Bouwjaar : 2016
Medium : warmwater
Stoomproductie : nvt t/h
Belasting bovenwaarde : nb kW
Belasting onderwaarde : 540 kW
Nominaal vermogen : 500 kW

3.2 Veiligheidsklep

Fabrikant / type : Flamco 600 / 11/2"-3 bar- 600kW
Serienummer : nb

3.3 Brander

Leverancier naam : Monarch Nederland BV
adres, plaats : Verrijn Stuartweg 43, Diemen
Fabrikant : Weishaupt
Type : WM-G10/3A
Uitvoering : ZM
Fabricage nummer : 40360104
Branderuitvoering : CE
Bouwjaar : 2016
Soort brander : Ventilatorbrander
Aantal brander starts : 4279 Bedrijfsuren : 34537 h Software back-up gemaakt : nee

3.4 Algemene Gegevens Inspectie

Soort brandstof : Biogas max. CO2: 11,7 % Cal. Waarde: 6,50 kW/m³
Gasleveringsdruk : 35 mbar
Tweede Brandstof : nvt
Gasleveringsdruk : nvt
Gebruikte informatie/documentatie : Brander& Ketel manual (tech. Dienst)
Gebruikte instructies : basisverslag

3.5 Meetapparatuur

Soort : Rookgasanalyse Fabrikaat : ECOM
Type nr. : J2KN serie nr. : 9809
Imbema onderhouds,-kalibratie geldig tot : 30-7-2021

Soort : Drukmeter 1 Fabrikaat : Wöhler
Type nr. : DC2000 serie nr. : 45240

Soort : Drukmeter 2 Fabrikaat : Wöhler
Type nr. : DC2000 serie nr. : 45241

Soort : Universeelmeter Fabrikaat : Fluke
Type nr. : 83v serie nr. : 0

Soort : Stopwatch Fabrikaat : Decimal
Type nr. : Exactime serie nr. :

Soort : Fabrikaat :
Type nr. : serie nr. :

N.B. dit rapport mag in zijn geheel zonder enige toevoeging of weglating gepubliceerd worden.
Voor afwijkingen van deze voorwaarden of publicatie is schriftelijk toestemming vereist van :