

To: [redacted]@ gelderland.nl]  
From: [redacted]  
Sent: Tue 12/22/2020 4:38:49 PM  
Subject: Bestemmingsplan Strand Horst  
Received: Tue 12/22/2020 4:39:04 PM

Dag [redacted],  
had zojuist geprobeerd je te bellen. In je voicemail geef je aan voorkeur te hebben voor een email, dus van daar deze email.

Ik heb een probleem en weet even niet goed hoe ik dit moet aanpakken, omdat ik de relatie met de gemeente Ermelo niet wil verstoren. Wellicht dat jij mij kunt helpen, want ik denk dat het ook voor jullie als provincie van interesse is.

[redacted] het gaat om het volgende: De gemeente Ermelo is bezig met een bestemmingsplan Strand Horst:

<https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planid=NL.IMRO.0233.BPstrandhorst-0402>

Hierin zijn aanduidingen gemaakt voor allerlei geluidsnormen en akoestische onderwerpen, die van invloed zijn op de komst van het toekomstige windpark langs de A28. Hierbij heb ik al contact gezocht met [redacted] om te verkennen of wij echt een „probleem“ hebben t.o.v. van het toekomstige windpark op basis van deze geluidsnormen en akoestische onderwerpen. [redacted] antwoord was „ja, wellicht...“. En hij adviseerde ook om contact met jou te zoeken, omdat voor jullie van interesse zou kunnen zijn.

Het probleem: De uitdaging zit er met name sterk in voor de komst van het windpark - omdat in dit bestemmingsplan bedrijfswoningen aangeduid zijn waaraan ook de normaal geldende geluidsnormen voor windparken gelden (47 Lden en 41 Lnight). Deze bedrijfswoningen zijn bedrijfswoningen voor recreatieve bedrijfsvoering – en niet van industriële bedrijfsvoering, waardoor dezelfde normen voor deze toekomstige bedrijfswoningen op Strand Horst gelden als voor elke andere gewone woning in Nederland. De bedrijfswoningen komen echter te staan op een afstand tot een mogelijke turbine locaties tussen de 250m en 300m, waardoor wel aan de externe veiligheid kan worden voldaan, maar zeer waarschijnlijk niet aan de geluidsnorm voor windturbines. Een verplaatsing van de windturbine locatie verder richting oosten is niet mogelijk, tenzij men de turbines aan de oostzijde (in de tweede rij) schrapt. Dat zou betekenen, dat wanneer deze bedrijfswoningen er gaan komen, zonder extra maatregelen, maximaal 3 á 4 windturbines mogelijk zijn, i.p.v. de beoogde 7 turbines. In de context van een netaansluitingstrace van ca 10km en een SDE die onder de 5 cent / kWh tegen die tijd komt te liggen, wordt dit een onhaalbare case.

Kunnen we hierover wellicht vanavond/morgen bellen? De inzage termijn loopt donderdag af voor dit bestemmingsplan.

Of zijn jullie wellicht prima op de hoogte van deze uitdaging hebbenn jullie zelfs al een oplossing bedacht? \*

Ik wil je wel vriendelijk vragen om hiermee vertrouwelijk om te gaan, omdat ik de relatie met de gemeente absoluut niet wil verstoren.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]  
Directeur Prowind BV



Prowind BV

Assendorperdijk 1

8012EG Zwolle

T : +31 (0) [redacted]

M : +31 (0) 6 [redacted]

[www.prowind.com](http://www.prowind.com)



Think before you print

0000000053